

|                                                                                     |           | VRC-W 400       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
|                                                                                     |           | 203636          |
| Producent                                                                           |           | STIEBEL ELTRON  |
| Specifikt energiforbrug ved koldere klimaforhold med central behovsstyring          | kWh/(m²a) | -78,64          |
| Specifikt energiforbrug ved gennemsnitlige klimaforhold med central behovsstyring   | kWh/(m²a) | -40,18          |
| Specifikt energiforbrug ved varmere klimaforhold med central behovsstyring          | kWh/(m²a) | -15,52          |
| Energieffektivitetsklasse ved koldere klimaforhold med central behovsstyring        |           | A+              |
| Energieffektivitetsklasse ved gennemsnitlige klimaforhold med central behovsstyring |           | A               |
| Energieffektivitetsklasse ved varmere klimaforhold med central behovsstyring        |           | E               |
| Type ventilationsenhed                                                              |           | Zwei Richtungen |
| Driftstype                                                                          |           | Mehrstufig      |
| Varmegenvindingsmåde                                                                |           | Rekuperativ     |
| Varmegenvindingens temperaturændringsgrad                                           | %         | 88,3            |
| Luftflow max                                                                        | m³/h      | 400             |
| Energiforbrug max                                                                   | W         | 150             |
| Lydeffektniveau Lwa                                                                 | dB(A)     | 50              |
| Reference-luftflow                                                                  | m³/s      | 0,078           |
| Specifik indgangseffekt                                                             | W/(m³/h)  | 0,23            |
| Styringsfaktor central behovsstyring                                                |           | 0,85            |
| Luftudsivningskvote intern                                                          | %         | 0,58            |
| Luftudsivningskvote ekstern                                                         | %         | 0,53            |
| Årligt energiforbrug ved koldere klimaforhold med central behovsstyring             | kWh/a     | 799             |
| Årligt energiforbrug ved gennemsnitlige klimaforhold med central behovsstyring      | kWh/a     | 262             |
| Årligt energiforbrug ved varmere klimaforhold med central behovsstyring             | kWh/a     | 217             |
| Årlig varmebesparelse under koldere klimaforhold med central behovsstyring          | kWh/a     | 8919            |
| Årlig varmebesparelse under gennemsnitlige klimaforhold med central behovsstyring   | kWh/a     | 4559            |
| Årlig varmebesparelse under varmere klimaforhold med central behovsstyring          | kWh/a     | 2062            |