

		LWE 40-2 comfort Set
		204215
Producent		STIEBEL ELTRON
Specifikt energiforbrug ved koldere klimaforhold med central behovsstyring	kWh/(m²a)	-84,57
Specifikt energiforbrug ved gennemsnitlige klimaforhold med central behovsstyring	kWh/(m²a)	-41,53
Specifikt energiforbrug ved varmere klimaforhold med central behovsstyring	kWh/(m²a)	-16,87
Energieffektivitetsklasse ved koldere klimaforhold med central behovsstyring		A+
Energieffektivitetsklasse ved gennemsnitlige klimaforhold med central behovsstyring		A
Energieffektivitetsklasse ved varmere klimaforhold med central behovsstyring		E
Type ventilationsenhed		WLA, Zwei Richtungen
Driftstype		Drehzahl geregelt
Varmegenvindingsmåde		Regenerativ
Varmegenvindingens temperaturændringsgrad	%	86,6
Luftflow max	m³/h	70
Energiforbrug max	W	12
Lydeffektniveau Lwa	dB(A)	47
Reference-luftflow	m³/s	0,014
Reference-trykdifference	Pa	50
Specifik indgangseffekt	W/(m³/h)	0,14
Styringsfaktor central behovsstyring		0,85
Tryksvingningsfølsomhed	%	22,9 / 22,9
Lufttæthed mellem indvendig og udvendig	m³/h	0,20
Årligt energiforbrug ved koldere klimaforhold med central behovsstyring	kWh/a	139
Årligt energiforbrug ved gennemsnitlige klimaforhold med central behovsstyring	kWh/a	139
Årligt energiforbrug ved varmere klimaforhold med central behovsstyring	kWh/a	139
Årlig varmebesparelse under koldere klimaforhold med central behovsstyring	kWh/a	8806
Årlig varmebesparelse under gennemsnitlige klimaforhold med central behovsstyring	kWh/a	4501
Årlig varmebesparelse under varmere klimaforhold med central behovsstyring	kWh/a	2035