

Nødvendige oplysninger om varmeapparat og kombivarmer med varmepumpe iht. EUdirektiv nr. 813/2013 & 811/2013

		WPF 13 basic 230947
Fabrikant		STIEBEL ELTRON
Varmekilde		Brine
Med ekstra varmeapparat		x
Kombivarmer med varmepumpe		-
Nominel varmeeffekt ved koldere klimaforhold for middeltemperaturanvendelser (Prated)	kW	15
Nominel varmeeffekt ved gennemsnitlige klimaforhold for middeltemperaturanvendelser (Prated)	kW	12
Nominel varmeeffekt ved varmere klimaforhold for middeltemperaturanvendelser (Prated)	kW	12
Tj = -7 °C varmeeffekt dellastområde ved koldere klimaforhold (Pdh)	kW	12
Tj = -7°C varmeeffekt dellastområde under gennemsnitlige klimaforhold (Pdh)	kW	11.70
Tj = -7 °C varmeeffekt dellastområde ved varmere klimaforhold (Pdh)	kW	11.6
Tj = 2 °C varmeeffekt dellastområde ved koldere klimaforhold (Pdh)	kW	12.3
Tj = 2°C varmeeffekt dellastområde under gennemsnitlige klimaforhold (Pdh)	kW	12.00
Tj = 2 °C varmeeffekt dellastområde ved varmere klimaforhold (Pdh)	kW	11.6
Tj = 7 °C varmeeffekt dellastområde ved koldere klimaforhold (Pdh)	kW	12.4
Tj = 7°C varmeeffekt dellastområde under gennemsnitlige klimaforhold (Pdh)	kW	12.30
Tj = 7 °C varmeeffekt dellastområde ved varmere klimaforhold (Pdh)	kW	11.9
Tj = 12 °C varmeeffekt dellastområde ved koldere klimaforhold (Pdh)	kW	12.6
Tj = 12°C varmeeffekt dellastområde under gennemsnitlige klimaforhold (Pdh)	kW	12.50
Tj = 12 °C varmeeffekt dellastområde ved varmere klimaforhold (Pdh)	kW	12.3
Tj = bivalenstemperatur ved koldere klimaforhold (Pdh)	kW	11.9
Tj = bivalenstemperatur under gennemsnitlige klimaforhold (Pdh)	kW	11.60
Tj = bivalenstemperatur ved varmere klimaforhold (Pdh)	kW	11.6
Tj = driftstemperaturgrænseværdi ved koldere klimaforhold (Pdh)	kW	11.6
Tj = driftstemperaturgrænseværdi under gennemsnitlige klimaforhold (Pdh)	kW	11.60
Tj = driftstemperaturgrænseværdi ved varmere klimaforhold (Pdh)	kW	11.6
Til luft-vand-varmepumper:Tj= -15°C (når TOL< -20°C) (Phd)	kW	11.60
Bivalenstemperatur ved koldere klimaforhold (Tbiv)	°C	-15
Bivalenstemperatur ved gennemsnitlige klimaforhold (Tbiv)	°C	-10
Bivalenstemperatur ved varmere klimaforhold (Tbiv)	°C	2
Årstidsafhængig rumopvarmnings-energieffektivitet ved koldere klimaforhold for middeltemperaturanvendelser (Ƞs)	%	128
Årstidsafhængig rumopvarmnings-energieffektivitet ved gennemsnitlige klimaforhold for middeltemperaturanvendelser (Ƞs)	%	122
Årstidsafhængig rumopvarmnings-energieffektivitet ved varmere klimaforhold for middeltemperaturanvendelser (Ƞs)	%	122
Tj = -7 °C effekttal dellastområde ved koldere klimaforhold (COPd)		3.18
Tj = -7°C effekttal dellastområde under gennemsnitlige klimaforhold (COPd)		2.96
Tj = -7 °C effekttal dellastområde ved varmere klimaforhold (COPd)		2.57
Tj = 2 °C effekttal dellastområde ved koldere klimaforhold (COPd)		3.59
Tj = 2°C effekttal dellastområde under gennemsnitlige klimaforhold (COPd)		3.20
Tj = 2 °C effekttal dellastområde ved varmere klimaforhold (COPd)		2.57
Tj = 7 °C effekttal dellastområde ved koldere klimaforhold (COPd)		3.99
Tj = 7°C effekttal dellastområde under gennemsnitlige klimaforhold (COPd)		3.60
Tj = 7 °C effekttal dellastområde ved varmere klimaforhold (COPd)		2.96
Tj = 12 °C effekttal dellastområde ved koldere klimaforhold (COPd)		4.33
Tj = 12°C effekttal dellastområde under gennemsnitlige klimaforhold (COPd)		4.09
Tj = 12 °C effekttal dellastområde ved varmere klimaforhold (COPd)		3.75

Tj = bivalenstemperatur ved koldere klimaforhold (COPd)		2.96
Tj = bivalenstemperatur under gennemsnitlige klimaforhold (COPd)		2.57
Tj = bivalenstemperatur ved varmere klimaforhold (COPd)		2.57
Tj = driftsgrænseværdi-temperatur ved koldere klimaforhold (COPd)		2.57
Tj = driftstemperaturgrænseværdi under gennemsnitlige klimaforhold (COPd)		2.57
Tj = driftsgrænseværdi-temperatur ved varmere klimaforhold (COPd)		2.57
Til luft-vand-varmepumper:Tj= -15°C (når TOL< -20°C) (COPd)		2.57
Grænseværdi for driftstemperatur for varmt vand (WTOL)	°C	60
Strømforbrug FRA-tilstand (Poff)	W	0.000
Strømforbrug termostat-fra-tilstand (PTO)	W	78
Strømforbrug standby-tilstand (PSB)	W	3.000
Strømforbrug driftstilstand med krumtaphus-varme (PCK)	W	0.000
Varmeeffekt ekstra varmeapparat (Psup)	kW	0.000
Lydeffektniveau indendørs	dB(A)	53
Årligt energiforbrug ved koldere klimaforhold for middeltemperaturanvendelser (QHE)	kWh/a	10595
Årligt energiforbrug ved gennemsnitlige klimaforhold for middeltemperaturanvendelser (QHE)	kWh/a	7350
Årligt energiforbrug ved varmere klimaforhold for middeltemperaturanvendelser (QHE)	kWh/a	4755
Volumenstrøm på varmekildesiden	m³/h	3,1
Særlige foranstaltninger	Alle særlige foranstaltninger, der skal træffes ved sammenbygning, installation eller vedligeholdelse af varmeapparatet: Se installations- og monteringsvejledning	