

Hoja de datos del producto: Aparato para calefacción de locales según reglamento (UE) n.º 811/2013 / (S.I. 2019 n.º 539 / programa 2)

WPF 07 S

232923

Fabricante	STIEBEL ELTRON
Fuente de calor	Sole
Con aparato de calefacción auxiliar	x
Dispositivo de calefacción combinado con bomba de calor	-
Potencia nominal de calefacción en condiciones climáticas frías para aplicaciones a media temperatura (Prated)	kW 9
Potencia nominal de calefacción en condiciones climáticas medias para aplicaciones a media temperatura (Prated)	kW 7
Potencia nominal de calefacción en condiciones climáticas cálidas para aplicaciones a media temperatura (Prated)	kW 7
Tj = -7 °C potencia de calefacción rango de carga parcial en condiciones climáticas frías (Pdh)	kW 7,2
Tj = -7 °C potencia de calefacción rango de carga parcial en condiciones climáticas medias (Pdh)	kW 7,0
Tj = 2 °C potencia de calefacción rango de carga parcial en condiciones climáticas frías (Pdh)	kW 7,4
Tj = 2 °C potencia de calefacción rango de carga parcial en condiciones climáticas medias (Pdh)	kW 7,2
Tj = 2 °C potencia de calefacción rango de carga parcial en condiciones climáticas cálidas (Pdh)	kW 6,9
Tj = 7 °C potencia de calefacción rango de carga parcial en condiciones climáticas frías (Pdh)	kW 7,5
Tj = 7 °C potencia de calefacción rango de carga parcial en condiciones climáticas medias (Pdh)	kW 7,4
Tj = 7 °C potencia de calefacción rango de carga parcial en condiciones climáticas cálidas (Pdh)	kW 7,1
Tj = 12 °C potencia de calefacción rango de carga parcial en condiciones climáticas frías (Pdh)	kW 7,6
Tj = 12 °C potencia de calefacción rango de carga parcial en condiciones climáticas medias (Pdh)	kW 7,5
Tj = 12 °C potencia de calefacción rango de carga parcial en condiciones climáticas cálidas (Pdh)	kW 7,4
Tj = Temperatura de bivalencia en condiciones climáticas frías (Pdh)	kW 7,1
Tj = Temperatura de bivalencia en condiciones climáticas medias (Pdh)	kW 6,9
Tj = Temperatura de bivalencia en condiciones climáticas cálidas (Pdh)	kW 6,9
Tj = Valor límite de la temperatura de funcionamiento en condiciones climáticas frías (Pdh)	kW 6,9
Tj = Valor límite de la temperatura de funcionamiento en condiciones climáticas medias (Pdh)	kW 6,9
Tj = Valor límite de la temperatura de funcionamiento en condiciones climáticas cálidas (Pdh)	kW 6,9
Para bombas de calor de aire-agua: Tj = -15 °C (si TOL < -20 °C) (Pdh)	kW 6,9
Temperatura de bivalencia en condiciones climáticas frías (Tbiv)	°C -15
Temperatura de bivalencia en condiciones climáticas medias (Tbiv)	°C -10
Temperatura de bivalencia en condiciones climáticas cálidas (Tbiv)	°C 2
Eficiencia energética de calefacción de habitación en función de la estación en condiciones climáticas frías para aplicaciones a media temperatura (η_s)	% 137
Eficiencia energética de calefacción de habitación en función de la estación en condiciones climáticas medias para aplicaciones a media temperatura (η_s)	% 131
Eficiencia energética de calefacción de habitación en función de la estación en condiciones climáticas cálidas para aplicaciones a media temperatura (η_s)	% 131
Tj = -7 °C coeficiente de prestación rango de carga parcial en condiciones climáticas frías (COPd)	3,40
Tj = -7 °C coeficiente de prestación rango de carga parcial en condiciones climáticas medias (COPd)	2,86
Tj = 2 °C coeficiente de prestación rango de carga parcial en condiciones climáticas frías (COPd)	3,84
Tj = 2 °C coeficiente de prestación rango de carga parcial en condiciones climáticas medias (COPd)	3,41

Tj = 2 °C coeficiente de prestación rango de carga parcial en condiciones climáticas cálidas (COPd)	2,73
Tj = 7 °C coeficiente de prestación rango de carga parcial en condiciones climáticas frías (COPd)	4,28
Tj = 7 °C coeficiente de prestación rango de carga parcial en condiciones climáticas medias (COPd)	3,85
Tj = 7 °C coeficiente de prestación rango de carga parcial en condiciones climáticas cálidas (COPd)	3,15
Tj = 12 °C coeficiente de prestación rango de carga parcial en condiciones climáticas frías (COPd)	4,65
Tj = 12 °C coeficiente de prestación rango de carga parcial en condiciones climáticas medias (COPd)	4,39
Tj = 12 °C coeficiente de prestación rango de carga parcial en condiciones climáticas cálidas (COPd)	4,02
Tj = Temperatura de bivalencia en condiciones climáticas frías (COPd)	3,16
Tj = Temperatura de bivalencia en condiciones climáticas medias (COPd)	2,73
Tj = Temperatura de bivalencia en condiciones climáticas cálidas (COPd)	2,73
Tj = Valor límite de la temperatura de funcionamiento en condiciones climáticas frías (COPd)	2,73
Tj = Valor límite de la temperatura de funcionamiento en condiciones climáticas medias (COPd)	2,73
Tj = Valor límite de la temperatura de funcionamiento en condiciones climáticas cálidas (COPd)	2,73
Para bombas de calor de aire-agua: Tj = -15 °C (si TOL < -20 °C) (COPd)	2,73
Valor límite de la temperatura de servicio del agua caliente en condiciones climáticas medias (WTOL)	°C 60
Consumo de corriente estado apagado (Poff)	W 0
Consumo de corriente termostato modo off (PTO)	W 55
Consumo de corriente en standby (PSB)	W 10
Consumo de corriente en estado de funcionamiento con calefacción de cárter (PCK)	W 0
Potencia nominal de calefacción de aparato de calefacción auxiliar en condiciones climáticas medias (PSUP)	kW 0,0
Tipo de la conducción de energía aparato de calefacción auxiliar	elektrisch
Mando de la potencia	fest
Nivel de potencia acústica interior	dB(A) 47
Consumo anual de energía anual en condiciones climáticas frías para aplicaciones a media temperatura (QHE)	kWh/a 5947
Consumo anual de energía en condiciones climáticas medias para aplicaciones a media temperatura (QHE)	kWh/a 4113
Consumo anual de energía en condiciones climáticas cálidas para aplicaciones a media temperatura (QHE)	kWh/a 2667
Caudal de flujo de la fuente de calor	m³/h 2