

Tuotetietolehtinen: Asetuksen (EU) N:o 626/2011 mukainen Split-ilmastointilaite

		CUR 5-102 Premium4
		203207
Valmistaja		STIEBEL ELTRON
Ulkoyksikkö		CUR 5-102 Premium4
Sisäyksikkö		ACW 18/25/35/36/50 Premium4, ACK 25/35/50 Premium4
Ulkoyksikön äänitehotaso jäähdytystilassa	dB(A)	65
Sisäyksikön äänitehotaso jäähdytystilassa	dB(A)	58
Kylmäaine		R32
GWP		675
Vuotuinen lämpökerroin jäähdytyskäytössä (SEER)		8,2
Jäähdytyksen energiatehokkuusluokka		A++
Jäähdytyksen vuotuinen sähkönkulutus (QCE)	kWh/a	436
Kuorman mitoitus, jäähdytys	kW	10,2
Vuotuinen lämpökerroin lämmityskäytössä (SCOP)		4,7
Lämmityksen energiatehokkuusluokka		A++
Lämmityksen vuosittainen sähkönkulutus (QHE)	kWh/a	2205
Nimelliskapasiteetti ilmoitetussa viitelämpötilassa lämmitys	kW	5,9
Nimelliskapasiteetti bivalenttilämpötilassa, lämmitys	kW	6,4
Nimelliskapasiteetti lämpötilassa käyttörajalla lämmitys	kW	4,9
Kuorman mitoitus, lämmitys	kW	7,4
Varalämmitysteho	kW	0,0