

**Tuotetietolehtinen: Sisätilojen lämmitin, joka täyttää asetuksen (EU) N:o 811/2013 / (S.I. 2019 nro 539 / ohjelma 2) vaatimukset**

|                                                                                                                              |    | WPW 06 Set     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|
|                                                                                                                              |    | 232948         |
| Valmistaja                                                                                                                   |    | STIEBEL ELTRON |
| Lämmönlähde                                                                                                                  |    | Sole           |
| Matalalämpötila-lämpöpumppu                                                                                                  |    | -              |
| Lisälämmityslaitteella                                                                                                       |    | -              |
| Lämpöpumpulla varustettu yhdistelmälämmityslaitte                                                                            |    | -              |
| Nimellislämpöteho kylmissä ilmasto-oloissa keskilämpötilasovelluksiin (Prated)                                               | kW | 8              |
| Nimellislämpöteho keskivertoilmasto-oloissa keskilämpötilasovelluksiin (Prated)                                              | kW | 5              |
| Nimellislämpöteho lämpimissä ilmasto-oloissa keskilämpötilasovelluksiin (Prated)                                             | kW | 3              |
| T <sub>j</sub> = -7°C osakuormitusalueen lämpöteho kylmissä ilmasto-oloissa (Pdh)                                            |    | -              |
| T <sub>j</sub> = -7°C osakuormitusalueen lämpöteho keskivertoilmasto-oloissa (Pdh)                                           |    | -              |
| T <sub>j</sub> = 2°C osakuormitusalueen lämpöteho kylmissä ilmasto-oloissa (Pdh)                                             |    | -              |
| T <sub>j</sub> = 2°C osakuormitusalueen lämpöteho keskivertoilmasto-oloissa (Pdh)                                            |    | -              |
| T <sub>j</sub> = 2°C osakuormitusalueen lämpöteho lämpimissä ilmasto-oloissa (Pdh)                                           |    | -              |
| T <sub>j</sub> = 7°C osakuormitusalueen lämpöteho kylmissä ilmasto-oloissa (Pdh)                                             |    | -              |
| T <sub>j</sub> = 7°C osakuormitusalueen lämpöteho keskivertoilmasto-oloissa (Pdh)                                            |    | -              |
| T <sub>j</sub> = 7°C osakuormitusalueen lämpöteho lämpimissä ilmasto-oloissa (Pdh)                                           |    | -              |
| T <sub>j</sub> = 12°C osakuormitusalueen lämpöteho kylmissä ilmasto-oloissa (Pdh)                                            |    | -              |
| T <sub>j</sub> = 12°C osakuormitusalueen lämpöteho keskivertoilmasto-oloissa (Pdh)                                           |    | -              |
| T <sub>j</sub> = 12°C osakuormitusalueen lämpöteho lämpimissä ilmasto-oloissa (Pdh)                                          |    | -              |
| T <sub>j</sub> = KytKentälämpötila kylmissä ilmasto-oloissa (Pdh)                                                            |    | -              |
| T <sub>j</sub> = KytKentälämpötila keskivertoilmasto-oloissa (Pdh)                                                           |    | -              |
| T <sub>j</sub> = KytKentälämpötila lämpimissä ilmasto-oloissa (Pdh)                                                          |    | -              |
| T <sub>j</sub> = Käyttölämpötilan raja-arvo kylmissä ilmasto-oloissa (Pdh)                                                   |    | -              |
| T <sub>j</sub> = Käyttölämpötilan raja-arvo keskivertoilmasto-oloissa (Pdh)                                                  |    | -              |
| T <sub>j</sub> = Käyttölämpötilan raja-arvo lämpimissä ilmasto-oloissa (Pdh)                                                 |    | -              |
| Ilma-vesilämpöpumpuille:T <sub>j</sub> = -15°C (kun TOL< -20°C) (Pdh)                                                        |    | -              |
| KytKentälämpötila kylmissä ilmasto-oloissa (Tbiv)                                                                            |    | -              |
| KytKentälämpötila keskivertoilmasto-oloissa (Tbiv)                                                                           |    | -              |
| KytKentälämpötila lämpimissä ilmasto-oloissa (Tbiv)                                                                          |    | -              |
| Vuodenaikakohtainen tilalämmityksen energiatehokkuus kylmissä ilmasto-oloissa keskilämpötilasovelluksiin (η <sub>s</sub> )   | %  | 124            |
| Vuodenaikakohtainen tilalämmityksen energiatehokkuus keskivertoilmasto-oloissa keskilämpötilasovelluksiin (η <sub>s</sub> )  | %  | 130            |
| Vuodenaikakohtainen tilalämmityksen energiatehokkuus lämpimissä ilmasto-oloissa keskivertotilasovelluksiin (η <sub>s</sub> ) | %  | 121            |
| T <sub>j</sub> = -7°C osakuormitusalueen lämpökerroin kylmissä ilmasto-oloissa (COPd)                                        |    | -              |
| T <sub>j</sub> = -7°C osakuormitusalueen lämpökerroin keskivertoilmasto-oloissa (COPd)                                       |    | -              |
| T <sub>j</sub> = 2°C osakuormitusalueen lämpökerroin kylmissä ilmasto-oloissa (COPd)                                         |    | -              |
| T <sub>j</sub> = 2°C osakuormitusalueen lämpökerroin keskivertoilmasto-oloissa (COPd)                                        |    | -              |
| T <sub>j</sub> = 2°C osakuormitusalueen lämpökerroin lämpimissä ilmasto-oloissa (COPd)                                       |    | -              |
| T <sub>j</sub> = 7°C osakuormitusalueen lämpökerroin kylmissä ilmasto-oloissa (COPd)                                         |    | -              |
| T <sub>j</sub> = 7°C osakuormitusalueen lämpökerroin keskivertoilmasto-oloissa (COPd)                                        |    | -              |
| T <sub>j</sub> = 7°C osakuormitusalueen lämpökerroin lämpimissä ilmasto-oloissa (COPd)                                       |    | -              |
| T <sub>j</sub> = 12°C osakuormitusalueen lämpökerroin kylmissä ilmasto-oloissa (COPd)                                        |    | -              |

|                                                                                        |       |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| Tj = 12°C osakuormitusalueen lämpökerroin keskivertoilmasto-oloissa (COPd)             |       | -    |
| Tj = 12°C osakuormitusalueen lämpökerroin lämpimissä ilmasto-oloissa (COPd)            |       | -    |
| Tj = Kytkentälämpötila kylmissä ilmasto-oloissa (COPd)                                 |       | -    |
| Tj = Kytkentälämpötila keskivertoilmasto-oloissa (COPd)                                |       | -    |
| Tj = Kytkentälämpötila lämpimissä ilmasto-oloissa (COPd)                               |       | -    |
| Tj = Käyttölämpötilan raja-arvo kylmissä ilmasto-oloissa (COPd)                        |       | -    |
| Tj = Käyttölämpötilan raja-arvo keskivertoilmasto-oloissa (COPd)                       |       | -    |
| Tj = Käyttölämpötilan raja-arvo lämpimissä ilmasto-oloissa (COPd)                      |       | -    |
| Ilma-vesilämpöpumpuille:Tj = -15°C (kun TOL< -20°C) (COPd)                             |       | -    |
| Käyttölämpötilan raja-arvo kylmissä ilmasto-oloissa (TOL)                              |       | -    |
| Käyttölämpötilan raja-arvo keskivertoilmasto-oloissa (TOL)                             |       | -    |
| Käyttölämpötilan raja-arvo lämpimissä ilmasto-oloissa (TOL)                            |       | -    |
| Kuuman veden käyttölämpötilan raja-arvo kylmissä ilmasto-oloissa (WTOL)                |       | -    |
| Kuuman veden käyttölämpötilan raja-arvo keskivertoilmasto-oloissa (WTOL)               |       | -    |
| Kuuman veden käyttölämpötilan raja-arvo lämpimissä ilmasto-oloissa (WTOL)              |       | -    |
| Sähkönkulutus pois-tila (Poff)                                                         |       | -    |
| Sähkönkulutus, termostaatin pois-tila (PTO)                                            |       | -    |
| Valmiustilan sähkönkulutus (PSB)                                                       |       | -    |
| Sähkönkulutus, toimintatila kampikammiolämmityksellä (PCK)                             |       | -    |
| Lisälämmittimen nimellislämpöteho kylmissä ilmasto-oloissa (PSUP)                      |       | -    |
| Lisälämmittimen nimellislämpöteho keskivertoilmasto-oloissa (PSUP)                     |       | -    |
| Lisälämmittimen nimellislämpöteho lämpimissä ilmasto-oloissa (PSUP)                    |       | -    |
| Lisälämmityslaitteen energiansyöttötapa                                                |       | -    |
| Tehonsäätö                                                                             |       | fest |
| Äänitehotaso, ulko                                                                     |       | -    |
| Äänitehotaso, sisä                                                                     | dB(A) | 43   |
| Vuotuinen energiankulutus kylmissä ilmasto-oloissa, keskilämpötilasovelluksiin (QHE)   | kWh/a | 6178 |
| Vuotuinen energiankulutus keskivertoilmasto-oloissa, keskilämpötilasovelluksiin (QHE)  | kWh/a | 3264 |
| Vuotuinen energiankulutus lämpimissä ilmasto-oloissa, keskilämpötilasovelluksiin (QHE) | kWh/a | 1215 |
| Tilavuusvirta, lämmönlähteen virta                                                     |       | -    |