

|                                                                                                                                             |   | HPA-O 8 CS Plus compact D Set S 1.2 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------|
|                                                                                                                                             |   | 207658                              |
| Fabricant                                                                                                                                   |   | STIEBEL ELTRON                      |
| Efficacité énergétique saisonnière de chauffage des locaux par conditions climatiques tempérées pour applications moyenne température (ηs)  | % | 125                                 |
| Classe du régulateur de température                                                                                                         |   | VI                                  |
| Contribution du régulateur de température à l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux                               | % | 4                                   |
| Efficacité énergétique saisonnière du produit combiné pour le chauffage des locaux par temps doux                                           | % | 129.3                               |
| Efficacité énergétique saisonnière du produit combiné pour le chauffage des locaux par temps froid                                          | % | 106.9                               |
| Efficacité énergétique saisonnière du produit combiné pour le chauffage des locaux par temps chaud                                          | % | 162.6                               |
| Différence entre les efficacités énergétiques saisonnières pour le chauffage des locaux par temps doux et par temps froid                   | % | 22.4                                |
| Différence entre les efficacités énergétiques saisonnières pour le chauffage des locaux par temps chaud et par temps doux                   | % | 33.3                                |
| Classe d'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux par temps doux pour applications à moyenne température (A+++ -> D) |   | A++                                 |
| Classe d'efficacité énergétique saisonnière du produit combiné pour le chauffage des locaux par temps doux (A+++ -> D)                      |   | A++                                 |
| Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau par conditions climatiques moyennes (A+++ -> D)                                  |   | -                                   |
| Profil de soutirage                                                                                                                         |   | -                                   |