

Fiche produit: Dispositif de chauffage mixte selon la directive (UE) n° 811/2013/ (S.I. 2019 n° 539 / programme 2)

		WPL 20 A compact duo Set 2.2
		207684
Fabricant		STIEBEL ELTRON
Source de chaleur		Luft
Pompe à chaleur basse température		-
Équipée d'un dispositif de chauffage d'appoint		-
Dispositif de chauffage mixte avec pompe à chaleur		-
Puissance calorifique nominale par conditions climatiques froides pour applications moyenne température (Prated)	kW	17
Puissance calorifique nominale par conditions climatiques tempérées pour applications moyenne température (Prated)	kW	12
Puissance calorifique nominale par conditions climatiques chaudes pour applications moyenne température (Prated)	kW	8
Tj = -7 °C ; puissance calorifique à charge partielle par conditions climatiques froides (Pdh)	kW	10.1
Tj = -7 °C ; puissance calorifique à charge partielle par temps doux (Pdh)	kW	10.6
Tj = 2 °C ; puissance calorifique à charge partielle par conditions climatiques froides (Pdh)	kW	7.1
Tj = 2 °C ; puissance calorifique à charge partielle par temps doux (Pdh)	kW	8.4
Tj = 2 °C ; puissance calorifique à charge partielle par conditions climatiques chaudes (Pdh)	kW	8.3
Tj = 7 °C ; puissance calorifique à charge partielle par conditions climatiques froides (Pdh)	kW	6.1
Tj = 7 °C ; puissance calorifique à charge partielle par temps doux (Pdh)	kW	7.8
Tj = 7 °C ; puissance calorifique à charge partielle par conditions climatiques chaudes (Pdh)	kW	6.3
Tj = 12 °C ; puissance calorifique à charge partielle par conditions climatiques froides (Pdh)	kW	5
Tj = 12 °C ; puissance calorifique à charge partielle par temps doux (Pdh)	kW	9
Tj = 12 °C ; puissance calorifique à charge partielle par conditions climatiques chaudes (Pdh)	kW	4.8
Tj = température bivalente par conditions climatiques froides (Pdh)	kW	10.1
Tj = température bivalente par temps doux (Pdh)	kW	9.9
Tj = température bivalente par conditions climatiques chaudes (Pdh)	kW	8.3
Tj = température limite de fonctionnement par conditions climatiques plus froides (Pdh)	kW	14.1
Tj = température limite de fonctionnement par conditions climatiques moyennes (Pdh)	kW	9.5
Tj = température limite de fonctionnement par conditions climatiques plus chaudes (Pdh)	kW	8.3
Pour les pompes à chaleur air-eau ; Tj = -15 °C (si TOL < -20 °C) (Pdh)	kW	9.5
Température bivalente par conditions climatiques froides (Tbiv)	Grad C	-7
Température bivalente par conditions climatiques tempérées (Tbiv)	Grad C	-5
Température bivalente par conditions climatiques chaudes (Tbiv)	Grad C	2
Efficacité énergétique saisonnière de chauffage des locaux par conditions climatiques froides pour applications moyenne température (ηs)	%	126
Efficacité énergétique saisonnière de chauffage des locaux par conditions climatiques tempérées pour applications moyenne température (ηs)	%	143
Efficacité énergétique saisonnière de chauffage des locaux par conditions climatiques chaudes pour applications moyenne température (ηs)	%	163
Tj = -7 °C ; coefficient de performance à charge partielle par conditions climatiques froides (COPd)		2.9
Tj = -7 °C ; coefficient de performance à charge partielle par temps doux (COPd)		2.7
Tj = 2 °C ; coefficient de performance à charge partielle par conditions climatiques froides (COPd)		3.8
Tj = 2 °C ; coefficient de performance à charge partielle par temps doux (COPd)		3.5
Tj = 2 °C ; coefficient de performance à charge partielle par conditions climatiques chaudes (COPd)		3

Tj = 7 °C ; coefficient de performance à charge partielle par conditions climatiques froides (COPd)		4.5
Tj = 7 °C ; coefficient de performance à charge partielle par temps doux (COPd)		4.6
Tj = 7 °C ; coefficient de performance à charge partielle par conditions climatiques chaudes (COPd)		3.5
Tj = 12 °C ; coefficient de performance à charge partielle par conditions climatiques froides (COPd)		5.4
Tj = 12 °C ; coefficient de performance à charge partielle par temps doux (COPd)		6.7
Tj = 12 °C ; coefficient de performance à charge partielle par conditions climatiques chaudes (COPd)		4.7
Tj = température bivalente par conditions climatiques froides (COPd)		2.9
Tj = température bivalente ; Coefficient de performance à charge partielle par temps doux (COPd)		2.8
Tj = température bivalente par conditions climatiques chaudes (COPd)		3
Tj = température limite de fonctionnement par conditions climatiques froides (COPd)		2.9
Tj = température limite de fonctionnement par conditions climatiques moyennes (COPd)		2.3
Tj = température limite de fonctionnement par conditions climatiques chaudes (COPd)		3
Pour les pompes à chaleur air-eau ; Tj = -15 °C (si TOL < -20 °C) (COPd)		2.3
Valeur limite de la température de service pour des conditions climatiques plus froides (TOL)	Grad C	-20
Valeur limite de la température de service pour des conditions climatiques moyennes (TOL)	Grad C	-10
Valeur limite de la température de service pour des conditions climatiques plus chaudes (TOL)	Grad C	2
Valeur limite de la température de service de l'eau de chauffage (WTOL) pour des conditions climatiques plus froides	Grad C	65
Valeur limite de la température de service de l'eau de chauffage (WTOL) par conditions climatiques moyennes	Grad C	65
Valeur limite de la température de service de l'eau de chauffage (WTOL) pour des conditions climatiques plus chaudes	Grad C	65
Consommation d'électricité en Mode Arrêt (POFF)	Watt	16
Consommation d'électricité en Mode Arrêt par thermostat (PTO)	Watt	16
Consommation d'électricité en Mode Veille (PSB)	Watt	16
Consommation d'électricité en Mode résistance de carter active (PCK)	Watt	38
Puissance thermique nominale dispositif de chauffage d'appoint par conditions climatiques plus froides (PSUP)	kW	9.2
Puissance thermique nominale dispositif de chauffage d'appoint par conditions climatiques moyennes (PSUP)	kW	2.5
Puissance thermique nominale dispositif de chauffage d'appoint par conditions climatiques plus chaudes (PSUP)	kW	0
Type d'énergie utilisée dispositif de chauffage d'appoint		elektrisch
Régulation de la puissance		veränderlich
Niveau de puissance acoustique, à l'extérieur	dB(A)	54
Niveau de puissance acoustique, à l'intérieur		-
Consommation énergétique annuelle par conditions climatiques froides pour applications moyenne température (QHE)	kWh/a	12405
Consommation énergétique annuelle par conditions climatiques tempérées pour applications moyenne température (QHE)	kWh/a	6801
Consommation énergétique annuelle par conditions climatiques chaudes pour applications moyenne température (QHE)	kWh/a	2581
Débit volumique, côté source de chaleur	m3/h	4000
Profil de soutirage		-
Consommation journalière d'électricité par conditions climatiques froides (QELEC)		-
Consommation journalière d'électricité par conditions climatiques moyennes (QELEC)		-
Consommation journalière d'électricité par conditions climatiques chaudes (QELEC)		-
Consommation annuelle d'électricité par conditions climatiques froides (AEC)		-
Consommation annuelle d'électricité par conditions climatiques tempérées (AEC)		-
Consommation annuelle d'électricité par conditions climatiques chaudes (AEC)		-

Effacité énergétique saisonnière de chauffage des locaux par conditions climatiques chaudes pour applications basse température (η_s)	%	214
Effacité énergétique de la production d'eau chaude sanitaire (η_{wh}) par conditions climatiques moyennes		-
Effacité énergétique pour le chauffage de l'eau (η_{wh}) par conditions climatiques plus chaudes		-
Précautions particulières		Alle beim Zusammenbau, der Installation oder Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und Montageanweisung