

Fiche produit: Dispositif de chauffage des locaux selon la directive (UE) n° 811/2013/ (S.I. 2019 n° 539 / programme 2)

		WPL 10 AC
		230236
Fabricant		STIEBEL ELTRON
Source de chaleur		Außenluft
Pompe à chaleur basse température		-
Équipée d'un dispositif de chauffage d'appoint		-
Dispositif de chauffage mixte avec pompe à chaleur		-
Puissance calorifique nominale par conditions climatiques froides pour applications moyenne température (Prated)	kW	6
Puissance calorifique nominale par conditions climatiques tempérées pour applications moyenne température (Prated)	kW	6
Puissance calorifique nominale par conditions climatiques chaudes pour applications moyenne température (Prated)	kW	5
Tj = -7 °C ; puissance calorifique à charge partielle par conditions climatiques froides (Pdh)	kW	4.6
Tj = -7 °C ; puissance calorifique à charge partielle par temps doux (Pdh)	kW	4.2
Tj = 2 °C ; puissance calorifique à charge partielle par conditions climatiques froides (Pdh)	kW	6.4
Tj = 2 °C ; puissance calorifique à charge partielle par temps doux (Pdh)	kW	6.1
Tj = 2 °C ; puissance calorifique à charge partielle par conditions climatiques chaudes (Pdh)	kW	5.4
Tj = 7 °C ; puissance calorifique à charge partielle par conditions climatiques froides (Pdh)	kW	7.8
Tj = 7 °C ; puissance calorifique à charge partielle par temps doux (Pdh)	kW	7.7
Tj = 7 °C ; puissance calorifique à charge partielle par conditions climatiques chaudes (Pdh)	kW	7.4
Tj = 12 °C ; puissance calorifique à charge partielle par conditions climatiques froides (Pdh)	kW	10.2
Tj = 12 °C ; puissance calorifique à charge partielle par temps doux (Pdh)	kW	10.1
Tj = 12 °C ; puissance calorifique à charge partielle par conditions climatiques chaudes (Pdh)	kW	9.8
Tj = température bivalente par conditions climatiques froides (Pdh)	kW	4
Tj = température bivalente par temps doux (Pdh)	kW	4.6
Tj = température bivalente par conditions climatiques chaudes (Pdh)	kW	5.4
Tj = température limite de fonctionnement par conditions climatiques plus froides (Pdh)	kW	2.1
Tj = température limite de fonctionnement par conditions climatiques moyennes (Pdh)	kW	3.6
Tj = température limite de fonctionnement par conditions climatiques plus chaudes (Pdh)	kW	5.4
Pour les pompes à chaleur air-eau ; Tj = -15 °C (si TOL < -20 °C) (Pdh)	kW	2.6
Température bivalente par conditions climatiques froides (Tbiv)	Grad C	-10
Température bivalente par conditions climatiques tempérées (Tbiv)	Grad C	-5
Température bivalente par conditions climatiques chaudes (Tbiv)	Grad C	2
Efficacité énergétique saisonnière de chauffage des locaux par conditions climatiques froides pour applications moyenne température (ηs)	%	109
Efficacité énergétique saisonnière de chauffage des locaux par conditions climatiques tempérées pour applications moyenne température (ηs)	%	118
Efficacité énergétique saisonnière de chauffage des locaux par conditions climatiques chaudes pour applications moyenne température (ηs)	%	139
Tj = -7 °C ; coefficient de performance à charge partielle par conditions climatiques froides (COPd)		2.7
Tj = -7 °C ; coefficient de performance à charge partielle par temps doux (COPd)		2.4
Tj = 2 °C ; coefficient de performance à charge partielle par conditions climatiques froides (COPd)		3.2
Tj = 2 °C ; coefficient de performance à charge partielle par temps doux (COPd)		2.9
Tj = 2 °C ; coefficient de performance à charge partielle par conditions climatiques chaudes (COPd)		2.4

Tj = 7 °C ; coefficient de performance à charge partielle par conditions climatiques froides (COPd)		3.8
Tj = 7 °C ; coefficient de performance à charge partielle par temps doux (COPd)		3.6
Tj = 7 °C ; coefficient de performance à charge partielle par conditions climatiques chaudes (COPd)		3.1
Tj = 12 °C ; coefficient de performance à charge partielle par conditions climatiques froides (COPd)		4.7
Tj = 12 °C ; coefficient de performance à charge partielle par temps doux (COPd)		455
Tj = 12 °C ; coefficient de performance à charge partielle par conditions climatiques chaudes (COPd)		4.3
Tj = température bivalente par conditions climatiques froides (COPd)		2.5
Tj = température bivalente ; Coefficient de performance à charge partielle par temps doux (COPd)		2.5
Tj = température bivalente par conditions climatiques chaudes (COPd)		2.4
Tj = température limite de fonctionnement par conditions climatiques froides (COPd)		2
Tj = température limite de fonctionnement par conditions climatiques moyennes (COPd)		44228
Tj = température limite de fonctionnement par conditions climatiques chaudes (COPd)		2.4
Pour les pompes à chaleur air-eau ; Tj = -15 °C (si TOL < -20 °C) (COPd)		2
Valeur limite de la température de service pour des conditions climatiques plus froides (TOL)		-
Valeur limite de la température de service pour des conditions climatiques moyennes (TOL)		-
Valeur limite de la température de service pour des conditions climatiques plus chaudes (TOL)		-
Valeur limite de la température de service de l'eau de chauffage (WTOL) pour des conditions climatiques plus froides		-
Valeur limite de la température de service de l'eau de chauffage (WTOL) par conditions climatiques moyennes	Grad C	60
Valeur limite de la température de service de l'eau de chauffage (WTOL) pour des conditions climatiques plus chaudes		-
Consommation d'électricité en Mode Arrêt (POFF)	Watt	5
Consommation d'électricité en Mode Arrêt par thermostat (PTO)	Watt	5
Consommation d'électricité en Mode Veille (PSB)	Watt	5
Consommation d'électricité en Mode résistance de carter active (PCK)	Watt	30
Puissance thermique nominale dispositif de chauffage d'appoint par conditions climatiques plus froides (PSUP)		-
Puissance thermique nominale dispositif de chauffage d'appoint par conditions climatiques moyennes (PSUP)	kW	2.2
Puissance thermique nominale dispositif de chauffage d'appoint par conditions climatiques plus chaudes (PSUP)		-
Type d'énergie utilisée dispositif de chauffage d'appoint		elektrisch
Régulation de la puissance		fest
Niveau de puissance acoustique, à l'extérieur	dB(A)	59
Niveau de puissance acoustique, à l'intérieur		-
Consommation énergétique annuelle par conditions climatiques froides pour applications moyenne température (QHE)	kWh/a	5157
Consommation énergétique annuelle par conditions climatiques tempérées pour applications moyenne température (QHE)	kWh/a	2911
Consommation énergétique annuelle par conditions climatiques chaudes pour applications moyenne température (QHE)	kWh/a	2039
Débit volumique, côté source de chaleur	m3/h	2300