

Fabricant	STIEBEL ELTRON
Consommation d'énergie spécifique par conditions climatiques plus froides avec gestion centralisée de la demande	kWh/(m2a) -83.2
Consommation d'énergie spécifique par conditions climatiques moyennes avec gestion centralisée de la demande	kWh/(m2a) -40
Consommation d'énergie spécifique par conditions climatiques plus chaudes avec gestion centralisée de la demande	kWh/(m2a) -15.2
Classe d'efficacité énergétique par conditions climatiques plus froides avec gestion centralisée de la demande (A+ -> G)	A+
Classe d'efficacité énergétique par conditions climatiques moyennes avec gestion centralisée de la demande (A+ -> G)	A
Classe d'efficacité énergétique par conditions climatiques plus chaudes avec gestion centralisée de la demande (A+ -> G)	E
Type d'appareil de ventilation	-
Type de motorisation	-
Type de système de récupération de chaleur	-
Rendement thermique de la récupération de chaleur	% 86
Débit d'air maxi.	m3/h 300
Puissance électrique absorbée maxi.	Watt 92
Niveau de puissance acoustique (LWA)	dB(A) 44
Débit de référence	m3/s 0.1
Différence de pression de référence	-
Puissance absorbée spécifique (SPI)	Wm3h 0.2
Facteur de régulation gestion centralisée de la demande	-
Taux de fuites internes	% 0.8
Taux de fuites externes max.	% 2.1
Taux de mélange	-
Sensibilité aux variations de pression	-
Étanchéité à l'air entre l'intérieur et l'extérieur	-
Consommation annuelle d'électricité par conditions climatiques plus froides et gestion centralisée de la demande	kWh/a 806
Consommation annuelle d'électricité par conditions climatiques moyennes et gestion centralisée de la demande	kWh/a 269
Consommation annuelle d'électricité par conditions climatiques plus chaudes et gestion centralisée de la demande	kWh/a 224
Économie annuelle de chauffage par conditions climatiques plus froides et gestion centralisée de la demande	kWh/a 6821
Économie annuelle de chauffage par conditions climatiques moyennes et gestion centralisée de la demande	kWh/a 4469
Économie annuelle de chauffage par conditions climatiques plus chaudes et gestion centralisée de la demande	kWh/a 2352