

**Termékadatlap: Helyiségfűtő berendezésből és hőmérséklet-szabályzóból álló készülékcsoporthoz a 811/2013/EU rendelet előírásai szerint**

|                                                                                                                                                |   | <b>HPA-O 07.2 Plus HC 230</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------|
|                                                                                                                                                |   | 207430                        |
| Gyártó                                                                                                                                         |   | STIEBEL ELTRON                |
| Évszaktól függő központifűtés-energieffektivitás átlagos klimatikus viszonyok mellett, közepes hőmérsékletű alkalmazások esetén ( $\eta_s$ )   | % | 158                           |
| A hőmérséklet-szabályzó besorolása                                                                                                             |   | VI                            |
| A hőmérséklet-szabályzó hozzájárulása a központi fűtés energiatartékonyságához                                                                 | % | 4.0                           |
| A csatlakoztatott rendszer központi fűtésének energiatartékonysága átlagos klimatikus viszonyok mellett                                        | % | 162                           |
| A csatlakoztatott rendszer központi fűtésének energiatartékonysága hidegebb klimatikus viszonyok mellett                                       | % | 148                           |
| Központi fűtés energiatartékonysága melegebb klimatikus viszonyok mellett                                                                      | % | 184                           |
| A központi fűtés átlagos és hidegebb klimatikus viszonyok közötti energiatartékonysága közötti különbség értéke                                | % | 14                            |
| A központi fűtés melegebb és átlagos klimatikus viszonyok közötti energiatartékonysága közötti különbség értéke                                | % | 22                            |
| Egyedi helyiségfűtés energia-felhasználás hatékonysági osztálya átlagos klimatikus viszonyok mellett, közepes hőmérsékletű alkalmazások esetén |   | A+++                          |
| A kombinált rendszer fűtésének energiatartékonysága átlagos klímaviszonyok mellett                                                             |   | A+++                          |