

Termékadatlap: Helyiségfűtő berendezésből és hőmérséklet-szabályzóból álló készülékcsoport a 811/2013/EU rendelet előírásai szerint

		HPA-O 13.1 C Premium
		206368
Gyártó		STIEBEL ELTRON
Évszaktól függő központifűtés-energiaterméltség átlagos klimatikus viszonyok mellett, közepes hőmérsékletű alkalmazások esetén (η_s)	%	139
A hőmérséklet-szabályzó besorolása		VI
A hőmérséklet-szabályzó hozzájárulása a központi fűtés energiaterméltségéhez	%	4
A csatlakoztatott rendszer központi fűtésének energiaterméltsége átlagos klimatikus viszonyok mellett	%	143
A csatlakoztatott rendszer központi fűtésének energiaterméltsége hidegebb klimatikus viszonyok mellett	%	119
Központi fűtés energiaterméltsége melegebb klimatikus viszonyok mellett	%	163
A központi fűtés átlagos és hidegebb klimatikus viszonyok melletti energiaterméltsége közti különbség értéke	%	23
A központi fűtés melegebb és átlagos klimatikus viszonyok melletti energiaterméltsége közti különbség értéke	%	21
Egyedi helyiségfűtés energia-felhasználás hatékonysági osztálya átlagos klimatikus viszonyok mellett, közepes hőmérsékletű alkalmazások esetén		A++
A kombinált rendszer fűtésének energiaterméltsége átlagos klímaviszonyok mellett		A++