

|                                                                                                                                       |   | HPA-O 4 CS Plus compact D Set 1.2 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------|
|                                                                                                                                       |   | 207654                            |
| Gyártó                                                                                                                                |   | STIEBEL ELTRON                    |
| Évszaktól függő központifűtés-energieffektivitás átlagos hőmérsékletű idényben, közepes hőmérsékletű alkalmazások esetén ( $\eta_s$ ) | % | 116                               |
| Hőmérséklet-szabályozó osztálya                                                                                                       |   | VI                                |
| Hőmérséklet-szabályozó hozzájárulása a központi fűtés energiatartékonyságához                                                         | % | 4                                 |
| A kombinált rendszer központi fűtésének energiatartékonysága átlagos hőmérsékletű idényben                                            | % | 120                               |
| A kombinált rendszer központi fűtésének energiatartékonysága hidegebb idényben                                                        | % | 109                               |
| A kombinált rendszer központi fűtésének energiatartékonysága melegebb idényben                                                        | % | 143                               |
| A központi fűtés átlagos és hidegebb idénybeni energiatartékonysága közti különbség értéke                                            | % | 8                                 |
| A központi fűtés melegebb és átlagos hőmérsékletű idénybeni energiatartékonysága közti különbség értéke                               | % | 26                                |
| Központi fűtés energiatartékonysági osztálya átlagos hőmérsékletű idényben, közepes hőmérsékletű alkalmazások esetén (A+++ -> D)      |   | A+                                |
| Kombinált rendszer központi fűtésének energiatartékonysági osztálya átlagos hőmérsékletű idényben (A+++ -> D)                         |   | A+                                |
| Melegvíz-készítés energiatartékonysági osztálya átlagos hőmérsékletű idényben (A+++ -> D)                                             |   | -                                 |
| Terhelési profil                                                                                                                      |   | -                                 |