

Termékadatlap: Helyiségfűtő berendezés a következő (EU) rendeletek szerint: 811/2013 / (S.I. 2019 539 sz. / 2-es program)

		WPL 23 cool
		223402
Gyártó		STIEBEL ELTRON
Évszaktól függő központifűtés-energiehatékonyság átlagos hőmérsékletű idényben, alacsony hőmérsékletű alkalmazások esetén (η_s)	%	136
Hőmérséklet-szabályozó osztálya		VII
Hőmérséklet-szabályozó hozzájárulása a központi fűtés energiehatékonyságához	%	4
A kombinált rendszer központi fűtésének energiehatékonysága átlagos hőmérsékletű idényben	%	123
A kombinált rendszer központi fűtésének energiehatékonysága hidegebb idényben	%	112
A kombinált rendszer központi fűtésének energiehatékonysága melegebb idényben	%	147
A központi fűtés átlagos és hidegebb idénybeni energiehatékonysága közti különbség értéke	%	11
A központi fűtés melegebb és átlagos hőmérsékletű idénybeni energiehatékonysága közti különbség értéke	%	24
Központi fűtés energiehatékonysági osztálya átlagos hőmérsékletű idényben, alacsony hőmérsékletű alkalmazások esetén		A+
Kombinált rendszer központi fűtésének energiehatékonysági osztálya átlagos hőmérsékletű idényben		A+