

Termékadatlap: Helyiségfűtő berendezés a következő (EU) rendeletek szerint: 811/2013 / (S.I. 2019 539 sz. / 2-es program)

| | | WPL 25 ACS |
|---|---|-------------------|
| | | 236643 |
| Gyártó | | STIEBEL ELTRON |
| Évszaktól függő központifűtés-energiateremtés átlagos hőmérsékletű idényben, alacsony hőmérsékletű alkalmazások esetén (η_s) | % | 178 |
| Hőmérséklet-szabályozó osztálya | | VI |
| Hőmérséklet-szabályozó hozzájárulása a központi fűtés energiateremtéséhez | % | 4 |
| A kombinált rendszer központi fűtésének energiateremtése átlagos hőmérsékletű idényben | % | 143 |
| A kombinált rendszer központi fűtésének energiateremtése hidegebb idényben | % | 131 |
| A kombinált rendszer központi fűtésének energiateremtése melegebb idényben | % | 178 |
| A központi fűtés átlagos és hidegebb idénybeni energiateremtése közti különbség értéke | % | 8 |
| A központi fűtés melegebb és átlagos hőmérsékletű idénybeni energiateremtése közti különbség értéke | % | 32 |
| Központi fűtés energiateremtési osztálya átlagos hőmérsékletű idényben, alacsony hőmérsékletű alkalmazások esetén | | A+++ |
| Kombinált rendszer központi fűtésének energiateremtési osztálya átlagos hőmérsékletű idényben | | A++ |