

		WPL 13 ACS Classic UK Compact Set S
		239115
Gyártó		STIEBEL ELTRON
Évszaktól függő központifűtés-energiatermelési hatékonyság átlagos hőmérsékletű idényben, közepes hőmérsékletű alkalmazások esetén (ηs)	%	125
Hőmérséklet-szabályozó osztálya		VI
Hőmérséklet-szabályozó hozzájárulása a központi fűtés energiateljesítményéhez	%	4
A kombinált rendszer központi fűtésének energiateljesítménye átlagos hőmérsékletű idényben	%	129
A kombinált rendszer központi fűtésének energiateljesítménye hidegebb idényben	%	107
A kombinált rendszer központi fűtésének energiateljesítménye melegebb idényben	%	156
A központi fűtés átlagos és hidegebb idénybeni energiateljesítménye közötti különbség értéke	%	22
A központi fűtés melegebb és átlagos hőmérsékletű idénybeni energiateljesítménye közötti különbség értéke	%	27
Központi fűtés energiateljesítményi osztálya átlagos hőmérsékletű idényben, közepes hőmérsékletű alkalmazások esetén (A+++ -> D)		A++
Kombinált rendszer központi fűtésének energiateljesítményi osztálya átlagos hőmérsékletű idényben (A+++ -> D)		A++
Melegvíz-készítés energiateljesítményi osztálya átlagos hőmérsékletű idényben (A+++ -> D)		-
Terhelési profil		-