

|                                                                                                                                     |   | HPA-O 8 CS Plus compact Set S 1.1 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------|
|                                                                                                                                     |   | 204273                            |
| Gamintojas                                                                                                                          |   | STIEBEL ELTRON                    |
| Sezoninis patalpų šildymo energijos efektyvumas vidutinio klimato sąlygomis tik vidutinės temperatūros diapazone (ηs)               | % | 125                               |
| Temperatūros reguliatoriaus klasė                                                                                                   |   | VI                                |
| Temperatūros reguliatoriaus reikšmė patalpos šildymo energijos efektyvumui                                                          | % | 4                                 |
| Kombinuotosios sistemos patalpos šildymo energijos efektyvumas esant vidutinėms oro sąlygoms                                        | % | 129.3                             |
| Kombinuotosios sistemos patalpos šildymo energijos efektyvumas esant šaltesnėms oro sąlygoms                                        | % | 106.9                             |
| Kombinuotosios sistemos patalpos šildymo energijos efektyvumas esant šiltesnėms oro sąlygoms                                        | % | 162.6                             |
| Skirtumas tarp patalpos šildymo energijos efektyvumo esant vidutinėms oro sąlygoms ir esant šaltesnėms oro sąlygoms                 | % | 22.4                              |
| Skirtumas tarp patalpos šildymo energijos efektyvumo esant šiltesnėms oro sąlygoms ir esant vidutinėms oro sąlygoms                 | % | 33.3                              |
| Patalpų šildymo energijos vartojimo efektyvumo klasė vidutinio klimato sąlygomis tik vidutinės temperatūros diapazone (A+ + + -> D) |   | A+ +                              |
| Kombinuotosios sistemos patalpos šildymo energijos efektyvumas esant vidutinėms oro sąlygoms (A+ + + -> D)                          |   | A+ +                              |
| Vandens šildymo energijos vartojimo efektyvumo klasė vidutinio klimato sąlygomis (A+ + + -> D)                                      |   | -                                 |
| Apkrovos profilis                                                                                                                   |   | L                                 |