

**Gaminio specifikacija: Karšto vandens šilumos siurblys pagal Reglamentą (ES) Nr. 812/2013 | 814/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / 2 programa)**

|                                                                                                                                       |        | <b>SHP-I 301 FH Premium</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|
|                                                                                                                                       |        | 207271                      |
| Gamintojas                                                                                                                            |        | STIEBEL ELTRON              |
| Apkrovos profilis                                                                                                                     |        | XL                          |
| Energijos efektyvumas ruošiant karštą vandenį, vidutinės oro sąlygos (Išorės oras) (A+ -> F)                                          |        | A+                          |
| Energijos efektyvumas ruošiant karštą vandenį, vidutinės oro sąlygos (išorės oras)                                                    | %      | 133                         |
| Kasmetinės elektros energijos sąnaudos (AEC), vidutinės oro sąlygos (išorės oras)                                                     | kWh    | 1262                        |
| Energijos efektyvumas ruošiant karštą vandenį, kiti galios profiliai, vidutinės oro sąlygos (išorės oras)                             |        | -                           |
| Kasmetinės elektros energijos sąnaudos (AEC), kiti apkrovos profiliai, vidutinės oro sąlygos (išorės oras)                            |        | -                           |
| Temperatūros regulatoriaus gamykliniai temperatūros nustatymai                                                                        | Grad C | 55                          |
| Garso galios lygis LWA, patalpa (išorės oras)                                                                                         | dB(A)  | 52                          |
| Tinkamumas išskirtinei eksploatacijai tik mažų apkrovų laikotarpiu                                                                    |        | -                           |
| Energijos efektyvumas ruošiant karštą vandenį kasmetinės elektros energijos sąnaudos priklauso nuo įjungtos išmanaus valdymo sistemos |        | -                           |
| Vandens šildymo energijos vartojimo efektyvumas, šaltinės oro sąlygos (išorės oras)                                                   | %      | 107                         |
| Vandens šildymo energijos vartojimo efektyvumas, šiltesnis klimatas (ištraukiamas oras)                                               | %      | 148                         |
| Kasmetinės elektros energijos sąnaudos (AEC), šaltinės oro sąlygos (išorės oras)                                                      | kWh    | 1573                        |
| Kasmetinės elektros energijos sąnaudos (AEC), šiltesnės oro sąlygos (išorės oras)                                                     | kWh    | 1130                        |
| Garso galios lygis LWA, lauke (išorės oras)                                                                                           | dB(A)  | 48                          |
| Kasdienės elektros energijos sąnaudos Qelec, vidutinės oro sąlygos (išorės oras)                                                      | kWh    | 5.9                         |
| Sumaišyto vandens kiekis esant 40°C, V40 (išorės oras)                                                                                | Liter  | 394                         |