

**Izstrādājuma specifikācija: Kombinētā apsildes iekārta, atbilstoša Regulai (ES) Nr. 811/2013/ (S.I. 2019 Nr. 539 / programma 2)**

|                                                                                                                              |   | <b>WPL 17 ACS classic compact Set S</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------|
|                                                                                                                              |   | 238627                                  |
| Ražotājs                                                                                                                     |   | STIEBEL ELTRON                          |
| No gadalaika atkarīgā telpu apsildes energoefektivitāte vidējos klimatiskajos apstākļos, pielietojot vidējo temperatūru (Ņs) | % | 125                                     |
| Temperatūras regulatora klase                                                                                                |   | VI                                      |
| Temperatūras regulatora devums telpu apsildes energoefektivitātē                                                             | % | 4                                       |
| Telpu apsildes energoefektivitāte kombinētajā sistēmā vidējos klimatiskajos apstākļos                                        | % | 129.3                                   |
| Telpu apsildes energoefektivitāte kombinētajā sistēmā aukstākos klimatiskajos apstākļos                                      | % | 106.9                                   |
| Telpu apsildes energoefektivitāte kombinētajā sistēmā siltākos klimatiskajos apstākļos                                       | % | 162.6                                   |
| Starpība, ko veido telpu apsildes energoefektivitāte vidējos un aukstākos klimatiskajos apstākļos                            | % | 22.4                                    |
| Starpība, ko veido telpu apsildes energoefektivitāte siltākos un vidējos klimatiskajos apstākļos                             | % | 33.3                                    |
| Telpu apsildes energoefektivitātes klase vidējos klimatiskajos apstākļos, pielietojot vidējo temperatūru (A+++ -> D)         |   | A++                                     |
| Telpu apsildes energoefektivitātes klase kombinētajā sistēmā vidējos klimatiskajos apstākļos (A+++ -> D)                     |   | A++                                     |
| Karstā ūdens sagatavošanas energoefektivitātes klase vidējos klimatiskajos apstākļos (A+++ -> D)                             |   | -                                       |
| Slodzes profils                                                                                                              |   | -                                       |