

		LWE 40-4 comfort Set
		204216
Fabrikant		STIEBEL ELTRON
Specifiek energieverbruik bij koudere klimatologische omstandigheden met centrale, vraaggestuurde regeling	kWh/(m²a)	-84,57
Specifiek energieverbruik bij gemiddelde klimatologische omstandigheden met centrale, vraaggestuurde regeling	kWh/(m²a)	-41,53
Specifiek energieverbruik bij warmere klimatologische omstandigheden met centrale, vraaggestuurde regeling	kWh/(m²a)	-16,87
Energierendementsklasse bij koudere klimatologische omstandigheden met centrale, vraaggestuurde regeling		A+
Energierendementsklasse bij gemiddelde klimatologische omstandigheden met centrale, vraaggestuurde regeling		A
Energierendementsklasse bij warmere klimatologische omstandigheden met centrale, vraaggestuurde regeling		E
Type ventilatie-toestel		WLA, Zwei Richtungen
Type aandrijving		Drehzahl geregelt
Type warmteterugwinning		Regenerativ
Thermisch rendement van de warmteterugwinning	%	86,6
Max. luchtdebiet	m³/h	70
Verbruik max.	W	12
Geluidsniveau LWA	dB(A)	47
Referentiedebiet	m³/s	0,014
Referentiedrukverschil	Pa	50
Specifiek ingangsvermogen	W/(m³/h)	0,14
Regelingsfactor centrale vraaggestuurde regeling		0,85
Weergave filtervervang		Filtervervangingsweergave op het display van de afstandsbediening. Opgelet: een regelmatige filtervervang is belangrijk voor een hoog rendement van de installatie
Aanwijzingen voor regelbare buitenluchtroosters bij ELA		valt weg
Gevoeligheid voor drukschommelingen	%	22,9 / 22,9
Luchtdichtheid tussen binnen en buiten	m³/h	0,20
Jaarlijks stroomverbruik bij koudere klimatologische omstandigheden met centrale vraaggestuurde regeling	kWh/a	139
Jaarlijks stroomverbruik bij gemiddelde klimatologische omstandigheden met centrale vraaggestuurde regeling	kWh/a	139
Jaarlijks stroomverbruik bij warmere klimatologische omstandigheden met centrale vraaggestuurde regeling	kWh/a	139
Jaarlijkse besparing verwarming bij koudere klimatologische omstandigheden met centrale vraaggestuurde regeling	kWh/a	8806
Jaarlijkse besparing verwarming bij gemiddelde klimatologische omstandigheden met centrale vraaggestuurde regeling	kWh/a	4501
Jaarlijkse besparing verwarming bij warmere klimatologische omstandigheden met centrale vraaggestuurde regeling	kWh/a	2035