

Produktdatablad: Ventilasjonsanlegg for beboelsesrom i henhold til forordning (EU) nr. 1254/2014 | 1253/2014

		VRC-W 400
		203636
Produsent		STIEBEL ELTRON
Spesifikt energiforbruk for kaldere klimaforhold med sentral behovsstyring	kWh/(m²a)	-78,64
Spesifikt energiforbruk ved gjennomsnittlige klimaforhold med sentral behovsstyring	kWh/(m²a)	-40,18
Spesifikt energiforbruk ved varmere klimaforhold med sentral behovsstyring	kWh/(m²a)	-15,52
Energieffektivitetsklasse ved kaldere klimaforhold med sentral behovsstyring		A+
Energieffektivitetsklasse ved gjennomsnittlige klimaforhold med sentral behovsstyring		A
Energieffektivitetsklasse ved varmere klimaforhold med sentral behovsstyring		E
Type ventilasjonsenhet		Zwei Richtungen
Drivmetode		Mehrstufig
Varmegjenvinningstype		Rekuperativ
Temperaturrendringsgrad på varmegjenvinningen	%	88,3
Luftvolumstrøm maks.	m³/h	400
Kraftforbruk maks.	W	150
Lydeffektnivå Lwa	dB(A)	50
Referanseluftvolumstrøm	m³/s	0,078
Spesifikk inngangseffekt	W/(m³/h)	0,23
Styringsfaktor sentral behovsstyring		0,85
Lekkasjeluftkvote internt	%	0,58
Lekkasjeluftkvote eksternt	%	0,53
Årlig strømforbruk ved kaldere klimaforhold med sentral behovsstyring	kWh/a	799
Årlig strømforbruk ved gjennomsnittlige klimaforhold med sentral behovsstyring	kWh/a	262
Årlig strømforbruk ved varmere klimaforhold med sentral behovsstyring	kWh/a	217
Årlig innsparing oppvarming ved kaldere klimaforhold med sentral behovsstyring	kWh/a	8919
Årlig innsparing oppvarming ved gjennomsnittlige klimaforhold med sentral behovsstyring	kWh/a	4559
Årlig innsparing oppvarming ved varmere klimaforhold med sentral behovsstyring	kWh/a	2062