

Produktdatablad: Ventilasjonsanlegg for beboelsesrom i henhold til forordning (EU) nr. 1254/2014 | 1253/2014

		VRL-W 100 P
		206649
Produsent		STIEBEL ELTRON
Spesifikt energiforbruk ved kaldere klimaforhold med tidsstyring	kWh/(m²a)	-95,87
Spesifikt energiforbruk ved gjennomsnittlige klimaforhold med tidsstyring	kWh/(m²a)	-49,00
Spesifikt energiforbruk ved varmere klimaforhold med tidsstyring	kWh/(m²a)	-22,16
Energieffektivitetsklasse ved kaldere klimaforhold med tidsstyring		A+
Energieffektivitetsklasse ved gjennomsnittlige klimaforhold med tidsstyring		A+
Energieffektivitetsklasse ved varmere klimaforhold med tidsstyring		D
Type ventilasjonsenhet		WLA, Zwei Richtungen
Drivmetode		Drehzahlgeregelt
Varmegjenvinningstype		Regenerativ
Temperaturrendringsgrad på varmegjenvinningen	%	76,8
Luftvolumstrøm maks.	m³/h	74
Kraftforbruk maks.	W	21
Lydeffektnivå Lwa	dB(A)	53
Referanseluftvolumstrøm	m³/s	0,014
Spesifikk inngangseffekt	W/(m³/h)	0,22
Styringsfaktor tidsstyring		0,95
Lekkasjeluftkvote eksternt	%	2,40
Ømfintlighet overfor trykksvingninger	%	15,0
Lufttetthet mellom innvendig og utvendig	m³/h	1,06
Årlig strømforbruk ved kaldere klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	128
Årlig strømforbruk ved gjennomsnittlige klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	128
Årlig strømforbruk ved varmere klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	128
Årlig innsparing oppvarming ved kaldere klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	9587
Årlig innsparing oppvarming ved gjennomsnittlige klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	4900
Årlig innsparing oppvarming ved varmere klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	2216