

|                                                                                                                                                       |   | WPE-I 06 HW 230 GB Premium |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------|
|                                                                                                                                                       |   | 202638                     |
| Producent                                                                                                                                             |   | STIEBEL ELTRON             |
| Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń w umiarkowanych warunkach klimatycznych i zastosowaniach średniotemperaturowych ( $\eta_s$ ) | % | 159                        |
| Klasa regulatora temperatury                                                                                                                          |   | VII                        |
| Wkład regulatora temperatury w efektywność energetyczną ogrzewania pomieszczeń                                                                        | % | 4                          |
| Efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń dla systemu zespółonego w umiarkowanych warunkach klimatycznych                                       | % | 163                        |
| Efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń dla systemu zespółonego w chłodniejszych warunkach klimatycznych                                      | % | 169                        |
| Efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń dla systemu zespółonego w cieplejszych warunkach klimatycznych                                        | % | 161                        |
| Wartość różnicy efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń w umiarkowanych i chłodniejszych warunkach klimatycznych                            | % | 6                          |
| Wartość różnicy efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń w cieplejszych i umiarkowanych warunkach klimatycznych                              | % | 2                          |
| Klasa efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń w umiarkowanych warunkach klimatycznych dla zastosowań średniotemperaturowych                 |   | A+++                       |
| Klasa efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla systemu zespółonego w umiarkowanych warunkach klimatycznych                               |   | A+++                       |
| Klasa efektywności energetycznej przygotowywania ciepłej wody w umiarkowanych warunkach klimatycznych                                                 |   | A                          |
| Profil poboru CWU                                                                                                                                     |   | XL                         |