

|                                                                                                                                                      |   | HPA-O 8 CS Plus compact D Set S 1.2 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------|
|                                                                                                                                                      |   | 207658                              |
| Producent                                                                                                                                            |   | STIEBEL ELTRON                      |
| Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń w umiarkowanych warunkach klimatycznych i zastosowaniach średnotemperaturowych ( $\eta_s$ ) | % | 125                                 |
| Klasa regulatora temperatury                                                                                                                         |   | VI                                  |
| Wkład regulatora temperatury w efektywność energetyczną ogrzewania pomieszczeń                                                                       | % | 4                                   |
| Efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń dla systemu zespólnego w umiarkowanych warunkach klimatycznych                                       | % | 129.3                               |
| Efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń dla systemu zespólnego w chłodniejszych warunkach klimatycznych                                      | % | 106.9                               |
| Efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń dla systemu zespólnego w cieplejszych warunkach klimatycznych                                        | % | 162.6                               |
| Wartość różnicy efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń w umiarkowanych i chłodniejszych warunkach klimatycznych                           | % | 22.4                                |
| Wartość różnicy efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń w cieplejszych i umiarkowanych warunkach klimatycznych                             | % | 33.3                                |
| Klasa efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń w umiarkowanych warunkach klimatycznych dla zastosowań średnotemperaturowych (A+++ -> D)     |   | A++                                 |
| Klasa efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla systemu zespólnego w umiarkowanych warunkach klimatycznych (A+++ -> D)                   |   | A++                                 |
| Klasa efektywności energetycznej przygotowywania ciepłej wody w umiarkowanych warunkach klimatycznych (A+++ -> D)                                    |   | -                                   |
| Profil poboru CWU                                                                                                                                    |   | -                                   |