

**Karta danych produktu: Ogrzewacz wielofunkcyjny zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 811/2013 / (S.I. 2019 nr 539 / program 2)**

|                                                                                                                                                      |   | <b>LWZ 404 SOL</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------|
|                                                                                                                                                      |   | 230144             |
| Producent                                                                                                                                            |   | STIEBEL ELTRON     |
| Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń w umiarkowanych warunkach klimatycznych i zastosowaniach średnotemperaturowych ( $\eta_s$ ) | % | 115                |
| Klasa regulatora temperatury                                                                                                                         |   | -                  |
| Wkład regulatora temperatury w efektywność energetyczną ogrzewania pomieszczeń                                                                       |   | -                  |
| Efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń dla systemu zespółonego w umiarkowanych warunkach klimatycznych                                      |   | -                  |
| Efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń dla systemu zespółonego w chłodniejszych warunkach klimatycznych                                     |   | -                  |
| Efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń dla systemu zespółonego w cieplejszych warunkach klimatycznych                                       |   | -                  |
| Wartość różnicy efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń w umiarkowanych i chłodniejszych warunkach klimatycznych                           | % | 15                 |
| Wartość różnicy efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń w cieplejszych i umiarkowanych warunkach klimatycznych                             | % | 9                  |
| Klasa efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń w umiarkowanych warunkach klimatycznych dla zastosowań średnotemperaturowych (A+++ -> D)     |   | A+                 |
| Klasa efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla systemu zespółonego w umiarkowanych warunkach klimatycznych (A+++ -> D)                  |   | -                  |
| Klasa efektywności energetycznej przygotowywania ciepłej wody w umiarkowanych warunkach klimatycznych (A+++ -> D)                                    |   | A                  |
| Profil poboru CWU                                                                                                                                    |   | XL                 |