

		HPA-O 22 Trend CN
		202192
Producător		STIEBEL ELTRON
Eficiență energetică condiționată de anotimp la încălzirea încăperii în condiții climatice medii pentru aplicații la temperaturi scăzute (η_s)	%	149
Clasa regulatorului de temperatură		VII
Aportul regulatorului de temperatură pentru eficiența energetică a încălzirii locației	%	4
Eficiență energetică la încălzirea locației a instalației integrate în condiții climatice medii	%	117
Eficiență energetică la încălzirea locației a instalației integrate în condiții climatice reci	%	114
Eficiență energetică la încălzirea locației a instalației integrate în condiții climatice calde	%	127
Valoarea diferenței între eficiența energetică la încălzirea locației în condiții climatice medii și condițiile climatice reci	%	3
Valoarea diferenței între eficiența energetică la încălzirea locației în condiții climatice mai calde și condițiile climatice medii	%	10
Clasa de eficiență energetică a încălzirii locației în condiții climatice medii pentru aplicații la temperaturi joase		A+ +
Clasa de eficiență energetică la încălzirea locației a instalației integrate în condiții climatice medii		A+