

		HPA-O 24 Trend CN
		202199
Producător		STIEBEL ELTRON
Eficiență energetică condiționată de anotimp la încălzirea încăperii în condiții climatice medii pentru aplicații la temperaturi scăzute (η_s)	%	134
Clasa regulatorului de temperatură		VII
Aportul regulatorului de temperatură pentru eficiența energetică a încălzirii locației	%	4
Eficiență energetică la încălzirea locației a instalației integrate în condiții climatice medii	%	113
Eficiență energetică la încălzirea locației a instalației integrate în condiții climatice reci	%	95
Eficiență energetică la încălzirea locației a instalației integrate în condiții climatice calde	%	111
Valoarea diferenței între eficiența energetică la încălzirea locației în condiții climatice medii și condițiile climatice reci	%	9
Valoarea diferenței între eficiența energetică la încălzirea locației în condiții climatice mai calde și condițiile climatice medii	%	16
Clasa de eficiență energetică a încălzirii locației în condiții climatice medii pentru aplicații la temperaturi joase		A+
Clasa de eficiență energetică la încălzirea locației a instalației integrate în condiții climatice medii		A+