

**Fișă de date produs: Aparat de încălzire a încăperii în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 811/2013/ (S.I. 2019 Nr. 539 / programul 2)**

|                                                                                                                                               |   |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------|
|                                                                                                                                               |   | <b>WPL-S 48 HK 400 Premium</b> |
|                                                                                                                                               |   | 205250                         |
| Producător                                                                                                                                    |   | STIEBEL ELTRON                 |
| Eficiență energetică condiționată de anotimp la încălzirea încăperii în condiții climatice medii pentru aplicații la temperaturi scăzute (ηs) | % | 170                            |
| Clasa regulatorului de temperatură                                                                                                            |   | VII                            |
| Aportul regulatorului de temperatură pentru eficiența energetică a încălzirii locației                                                        | % | 4                              |
| Eficiență energetică la încălzirea locației a instalației integrate în condiții climatice medii                                               | % | 140                            |
| Eficiență energetică la încălzirea locației a instalației integrate în condiții climatice reci                                                | % | 136                            |
| Eficiență energetică la încălzirea locației a instalației integrate în condiții climatice calde                                               | % | 169                            |
| Valoarea diferenței între eficiența energetică la încălzirea locației în condiții climatice medii și condițiile climatice reci                | % | 4                              |
| Valoarea diferenței între eficiența energetică la încălzirea locației în condiții climatice mai calde și condițiile climatice medii           | % | 28                             |
| Clasa de eficiență energetică a încălzirii locației în condiții climatice medii pentru aplicații la temperaturi joase                         |   | A++                            |
| Clasa de eficiență energetică la încălzirea locației a instalației integrate în condiții climatice medii                                      |   | A++                            |