

|                                                                                                                                                       |   |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------|
|                                                                                                                                                       |   | HPA-O 07.2 Trend HC 400 |
|                                                                                                                                                       |   | 207421                  |
| Producator                                                                                                                                            |   | STIEBEL ELTRON          |
| Eficiență energetică condiționată de anotimp la încălzirea încăperii în condiții climatice medii pentru aplicații la temperaturi scăzute ( $\eta_s$ ) | % | 184                     |
| Clasa regulatorului de temperatură                                                                                                                    |   | VI                      |
| Aportul regulatorului de temperatură pentru eficiența energetică a încălzirii locației                                                                | % | 4                       |
| Eficiență energetică la încălzirea locației a instalației integrate în condiții climatice medii                                                       | % | 154                     |
| Eficiență energetică la încălzirea locației a instalației integrate în condiții climatice reci                                                        | % | 142                     |
| Eficiență energetică la încălzirea locației a instalației integrate în condiții climatice calde                                                       | % | 182                     |
| Valoarea diferenței între eficiența energetică la încălzirea locației în condiții climatice medii și condițiile climatice reci                        | % | 12                      |
| Valoarea diferenței între eficiența energetică la încălzirea locației în condiții climatice mai calde și condițiile climatice medii                   | % | 40                      |
| Clasa de eficiență energetică a încălzirii locației în condiții climatice medii pentru aplicații la temperaturi joase (A+++ -> D)                     |   | A+++                    |
| Clasa de eficiență energetică la încălzirea locației a instalației integrate în condiții climatice medii (A+++ -> D)                                  |   | A+++                    |