

Fișă de date produs: Aparat de încălzire combinat în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 811/2013/ (S.I. 2019 Nr. 539 / programul 2)

		WPC 13 S
		232940
Producător		STIEBEL ELTRON
Cu un aparat de încălzire auxiliară		x
Aparat încălzire combinat cu pompă de căldură		x
Puterea termică nominală în condiții climatice reci pentru aplicații la temperaturi medii (Prated)	kW	15
Puterea termică nominală în condiții climatice medii pentru aplicații la temperaturi medii (Prated)	kW	12
Puterea termică nominală în condiții climatice calde pentru aplicații la temperaturi medii (Prated)	kW	12
Tj = -7°C puterea de încălzire în domeniul de solicitare la condiții climatice mai reci (Pdh)	kW	12,2
Tj = -7°C puterea de încălzire în domeniul de solicitare la condiții climatice medii (Pdh)	kW	11,7
Tj = 2°C puterea de încălzire în domeniul de solicitare la condiții climatice mai reci (Pdh)	kW	12,5
Tj = 2°C puterea de încălzire în domeniul de solicitare la condiții climatice medii (Pdh)	kW	12,2
Tj = 2°C puterea de încălzire în domeniul de solicitare la condiții climatice mai calde (Pdh)	kW	11,6
Tj = 7°C puterea de încălzire în domeniul de solicitare la condiții climatice mai reci (Pdh)	kW	12,8
Tj = 7°C puterea de încălzire în domeniul de solicitare la condiții climatice medii (Pdh)	kW	12,5
Tj = 7°C puterea de încălzire în domeniul de solicitare la condiții climatice mai calde (Pdh)	kW	12,0
Tj = 12°C puterea de încălzire în domeniul de solicitare la condiții climatice mai reci (Pdh)	kW	12,8
Tj = 12°C puterea de încălzire în domeniul de solicitare la condiții climatice medii (Pdh)	kW	12,8
Tj = 12°C puterea de încălzire în domeniul de solicitare la condiții climatice mai calde (Pdh)	kW	12,6
Tj = temperatură bivalentă în condiții climatice mai reci (Pdh)	kW	12,0
Tj = temperatură bivalentă la condiții climatice medii (Pdh)	kW	11,6
Tj = temperatură bivalentă în condiții climatice mai calde (Pdh)	kW	11,6
Tj = Temperatura limită de funcționare în condiții climatice mai reci (Pdh)	kW	11,6
Tj = Temperatura limită de funcționare în condiții climatice medii (Pdh)	kW	11,6
Tj = Temperatura limită de funcționare în condiții climatice mai calde (Pdh)	kW	11,6
Pentru pompele de căldură aer-apă: Tj = -15°C (dacă TOL< -20°C) (Pdh)	kW	11,6
Temperatura de bivalentă în condiții climatice mai reci (Tbiv)	°C	-15
Temperatura de bivalentă în condiții climatice medii (Tbiv)	°C	-10
Temperatura de bivalentă în condiții climatice mai calde (Tbiv)	°C	2
Eficiență energetică condiționată de anotimp la încălzirea încăperii în condiții climatice reci pentru aplicații la temperaturi medii (ηs)	%	143
Eficiență energetică condiționată de anotimp la încălzirea încăperii în condiții climatice medii pentru aplicații la temperaturi medii (ηs)	%	138
Eficiență energetică condiționată de anotimp la încălzirea încăperii în condiții climatice calde pentru aplicații la temperaturi medii (ηs)	%	137
Tj = -7°C coeficient de performanță în domeniul de solicitare la condiții climatice mai reci (COPd)		3,57
Tj = -7°C coeficient de performanță în domeniul de solicitare la condiții climatice medii (COPd)		3,07
Tj = 2°C coeficient de performanță în domeniul de solicitare la condiții climatice mai reci (COPd)		3,97
Tj = 2°C coeficient de performanță în domeniul de solicitare la condiții climatice medii (COPd)		3,58
Tj = 2°C coeficient de performanță în domeniul de solicitare la condiții climatice mai calde (COPd)		2,94
Tj = 7°C coeficient de performanță în domeniul de solicitare la condiții climatice mai reci (COPd)		4,34

Tj = 7°C coeficient de performanță în domeniul de solicitare la condiții climatice medii (COPd)		3,97
Tj = 7°C coeficient de performanță în domeniul de solicitare la condiții climatice mai calde (COPd)		3,34
Tj = 12°C coeficient de performanță în domeniul de solicitare la condiții climatice mai reci (COPd)		4,64
Tj = 12°C coeficient de performanță în domeniul de solicitare la condiții climatice medii (COPd)		4,43
Tj = 12°C coeficient de performanță în domeniul de solicitare la condiții climatice mai calde (COPd)		4,12
Tj = temperatură bivalentă în condiții climatice mai reci (COPd)		3,35
Tj = temperatură bivalentă la condiții climatice medii (COPd)		2,94
Tj = temperatură bivalentă la condiții climatice mai calde (COPd)		2,94
Tj = Temperatura limită de funcționare în condiții climatice mai reci (COPd)		2,94
Tj = Temperatura limită de funcționare în condiții climatice medii (COPd)		2,94
Tj = Temperatura limită de funcționare în condiții climatice mai calde (COPd)		2,94
Pentru pompele de căldură aer-apă: Tj= -15°C (dacă TOL< -20°C) (COPd)		2,94
Valoare limită a temperaturii de funcționare a apei calde în condiții climatice medii (WTOL)	°C	60
Consum curent în starea Oprit (Poff)	W	0
Consum curent termostat în starea Oprit (PTO)	W	85
Consum de curent în starea pregătită de funcționare (PSB)	W	10
Consum de curent în starea de funcționare cu încălzirea din carterul motorului (PCK)	W	0
Puterea termică nominală a aparatului de încălzire auxiliară în condiții climatice medii (PSUP)	kW	3,2
Tipul de alimentare cu energie al aparatului de încălzire auxiliar		elektrisch
Comanda puterii		fest
Nivelul puterii acustice interior	dB(A)	50
Consumul de energie anual în condiții climatice reci pentru aplicații la temperaturi medii (QHE)	kWh/a	9642
Consumul de energie anual în condiții climatice medii pentru aplicații la temperaturi medii (QHE)	kWh/a	6571
Consumul de energie anual în condiții climatice calde pentru aplicații la temperaturi medii (QHE)	kWh/a	4267
Debit volumetric Debit sursă de căldură	m³/h	3,13
Profil de sarcină		XL
Consumul zilnic de energie electrică în climă mai rece (QELEC)	kWh	7,070
Consumul zilnic de energie electrică în condiții climatice medii (QELEC)	kWh	7,070
Consumul zilnic de energie electrică în climă mai caldă (QELEC)	kWh	7,070
Consumul anual de energie electrică în condiții climatice mai reci (AEC)	kWh/a	1540
Consumul anual de energie electrică în condiții climatice medii (AEC)	kWh/a	1540
Consumul anual de energie electrică în condiții climatice mai calde (AEC)	kWh/a	1540
Eficiența energetică a preparării apei calde (ηwh) în condiții climatice medii	%	113