

**Fișă de date produs: Aparat de încălzire combinat în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 811/2013/ (S.I. 2019 Nr. 539 / programul 2)**

|                                                                                                                                                     |   | <b>WPL 09 ACS classic compact Set S</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------|
|                                                                                                                                                     |   | 236632                                  |
| Producător                                                                                                                                          |   | STIEBEL ELTRON                          |
| Eficiență energetică condiționată de anotimp la încălzirea încăperii în condiții climatice medii pentru aplicații la temperaturi medii ( $\eta_s$ ) | % | 116                                     |
| Clasa regulatorului de temperatură                                                                                                                  |   | VI                                      |
| Aportul regulatorului de temperatură pentru eficiența energetică a încălzirii locației                                                              | % | 4                                       |
| Eficiență energetică la încălzirea locației a instalației integrate în condiții climatice medii                                                     | % | 120                                     |
| Eficiență energetică la încălzirea locației a instalației integrate în condiții climatice reci                                                      | % | 109                                     |
| Eficiență energetică la încălzirea locației a instalației integrate în condiții climatice calde                                                     | % | 143                                     |
| Valoarea diferenței între eficiența energetică la încălzirea locației în condiții climatice medii și condițiile climatice reci                      | % | 8                                       |
| Valoarea diferenței între eficiența energetică la încălzirea locației în condiții climatice mai calde și condițiile climatice medii                 | % | 26                                      |
| Clasa de eficiență energetică a încălzirii locației în condiții climatice medii pentru aplicații la temperaturi medii (A+++ -> D)                   |   | A+                                      |
| Clasa de eficiență energetică la încălzirea locației a instalației integrate în condiții climatice medii (A+++ -> D)                                |   | A+                                      |
| Clasa de eficiență energetică pentru prepararea apei calde în condiții climatice medii (A+++ -> D)                                                  |   | -                                       |
| Profil de sarcină                                                                                                                                   |   | -                                       |