

		VLR 70-2 comfort set
		206455
Výrobca		STIEBEL ELTRON
Špecifická spotreba energie pri chladnejších klimatických pomeroch s centrálnym ovládaním podľa potreby	kWh/(m²a)	-84,57
Špecifická spotreba energie pri priemerných klimatických pomeroch s centrálnym ovládaním podľa potreby	kWh/(m²a)	-41,53
Špecifická spotreba energie pri priemerných teplejších pomeroch s centrálnym ovládaním podľa potreby	kWh/(m²a)	-16,87
Trieda energetickej účinnosti pri chladnejších klimatických pomeroch s centrálnym ovládaním podľa potreby		A+
Trieda energetickej účinnosti pri priemerných klimatických pomeroch s centrálnym ovládaním podľa potreby		A
Trieda energetickej účinnosti pri teplejších klimatických pomeroch s centrálnym ovládaním podľa potreby		E
Typ vetracej jednotky		WLA, Zwei Richtungen
Druh pohonu		Drehzahl geregelt
Druh rekuperácie tepla		Regenerativ
Stupeň zmeny teploty rekuperácie tepla	%	86,6
Objemový prietok vzduchu max.	m³/h	70
Max. príkon	W	12
Hladina akustického výkonu Lwa	dB(A)	47
Referenčný objemový prietok vzduchu	m³/s	0,014
Referenčný tlakový rozdiel	Pa	50
Špecifický vstupný výkon	W/(m³/h)	0,14
Riadiaci faktor centrálného riadenia potreby		0,85
Miera vonkajšieho netesnenia	%	2,40
Zobrazenie výmeny filtra		Optický indikátor výmeny filtra na displeji diaľkového ovládania Dôležité upozornenie - pravidelná výmena filtra je dôležitá pre vysokú energetickú účinnosť zariadenia
Návody pre regulovateľné mriežky vonkajšieho vzduchu pri ELA		odpadá
Citlivosť na výkyvy tlaku	%	22,9 / 22,9
Vzduchotesnosť medzi vnútorným a vonkajším priestorom	m³/h	0,20
Ročná spotreba energie pri chladnejších klimatických pomeroch s centrálnym ovládaním podľa potreby	kWh/a	139
Ročná spotreba energie pri priemerných klimatických pomeroch s centrálnym ovládaním podľa potreby	kWh/a	139
Ročná spotreba energie pri teplejších klimatických pomeroch s centrálnym ovládaním podľa potreby	kWh/a	139
Ročná úspora vykurovania pri chladnejších klimatických pomeroch s centrálnym ovládaním podľa potreby	kWh/a	8806
Ročná úspora vykurovania pri priemerných klimatických pomeroch s centrálnym ovládaním podľa potreby	kWh/a	4501
Ročná úspora vykurovania pri teplejších klimatických pomeroch s centrálnym ovládaním podľa potreby	kWh/a	2035