

| | | SOL 27 basic |
|--|---------------------------------|---------------------|
| | | 228927 |
| Collectorrendement η_{col} | % | 63 |
| Apertuuroppervlak van collector Asol | m ² | 2,39 |
| Optisch rendement η_0 | | 0,790 |
| Lineaire warmtedoorgangscoefficiënt a1 | W/m ² K ² | 0,0142 |
| Kwadratische warmtedoorgangscoefficiënt a2 | W/(m ² K) | 3,42 |
| Invalshoek-correctiefactor IAM | | 0,93 |