

		SOL 23 premium
		230020
Collectorrendement η_{col}	%	65
Apertuuroppervlak van collector Asol	m ²	2,04
Optisch rendement η_0		0,810
Lineaire warmtedoorgangscoefficiënt a1	W/m ² K ²	0,0123
Kwadratische warmtedoorgangscoefficiënt a2	W/(m ² K)	3,56
Invalshoek-correctiefactor IAM		0,937