

		SOL 27 basic W
		230912
Collectorrendement η_{col}	%	63
Apertuuroppervlak van collector Asol	m^2	2,39
Optisch rendement η_0		0,790
Lineaire warmtedoorgangscoefficiënt a1	W/m^2K^2	0,0142
Kwadratische warmtedoorgangscoefficiënt a2	$W/(m^2K)$	3,42
Invalshoek-correctiefactor IAM		0,93