



ENERG

енергия · ενεργεια

Y

IJA


IE

IA

STIEBEL ELTRON


Innengerät : **ACK 35 oL premium2**
Außengerät: **CUC 35 premium2**

SEER



kW 35,0
SEER 51,0
kWh/annum 240

SCOP



kW	X	26,0	X
SCOP	X	3,9	X
kWh/annum	X	932	X



57dB



62dB



ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

626/2011

		CACR 35 premium2
		232640
Produsent		STIEBEL ELTRON
Utvendig apparat		CUC 35 premium2
Innvendig apparat		ACK 35 oL premium2
Lydeffektnivå i kjøledrift utvendig anlegg	dB(A)	62
Lydeffektnivå i kjøledrift innvendig anlegg	dB(A)	57
GWP		2088
Sesongbetinget effektfaktor i kjølemodus (SEER)		51,0
Energieffektivitetsklasse kjøling		A
Årlig strømforbruk for kjølingen (QCE)	kWh/a	240
Layout last kjøling	kW	35,0
Sesongbetinget effektfaktor i oppvarmingsmodus (SCOP)		3,9
Energieffektivitetsklasse oppvarming		B
Årlig strømforbruk for oppvarming (QHE)	kWh/a	932
Nominell kapasitet ved angitt referansetemperatur oppvarming	kW	23,0
Nominell kapasitet ved bivalent temperatur oppvarming	kW	23,0
Nominell kapasitet ved temperatur ved driftsgrense oppvarming	kW	23,0
Layout last oppvarming	kW	26,0
Backup-varmeeffekt	kW	3,0