

Informačný list výrobku: Vetracie prístroje pre nebytové priestory podľa nariadenia (EÚ) č. 1253/2014

		VRL-C 870 D Premium
		204134
Výrobca		STIEBEL ELTRON
Typ vetracej jednotky		NWLA, Zwei Richtungen
Druh pohonu		Drehzahl geregelt
Druh rekuperácie tepla		anderes
Stupeň zmeny teploty rekuperácie tepla	%	83,7
Menovitý objemový prietok vzduchu v NWLA prístrojoch	m ³ /s	0,156
Skutočný elektrický príkon	kW	0,331
SVLint	W/(m ³ /s)	842
Čelná rýchlosť pri dimenzovanom objemovom prietoku vzduchu	m/s	0,86
Menovitý vonkajší tlak ($\Delta p_{s,ext}$)	Pa	50
Vnútny pokles tlaku vetracích komponentov ($\Delta p_{s,int}$)	Pa	205
Statická účinnosť ventilátorov používaných podľa nariadenia (EÚ) č. 327/2011	%	40,70
Vnútna najvyššia kvóta unikajúceho vzduchu dvojsmerných vetracích prístrojov	%	7,1
Vonkajšia najvyššia miera unikajúceho vzduchu z telesa vetracieho prístroja	%	4
Energetické vlastnosti, prednostné energetické odstupňovanie, filter (údaj o vypočítanej ročnej spotrebe energie)	kWh	62,8
Zobrazenie výmeny filtra		x
Hladina akustického výkonu LWA telesa NWLA prístrojov s označením na použitie v budovách	dB	40