

Toote andmeleht: Keskütteseade määruse (EL) nr 811/2013 / (S.I. 2019 nr 539 / programm 2) järgi

		WPL-I 14.2 Plus HK 400 V
		208748
Tootja		STIEBEL ELTRON
Soojusallikas		-
Madala temperatuuriga soojuspump		-
Lisakütteseadmega		-
Kombineeritud kütteseade koos soojuspumbaga		-
Soojuse nimivõimsus külma keskkonnas kliimatiseringimustes vastavalt keskmise temperatuuriga kasutuse puhul (Prated)		-
Soojuse nimivõimsus keskmises kliimatiseringimustes vastavalt keskmise temperatuuriga kasutustel (Prated)		-
Soojuse nimivõimsus soojades kliimatiseringimustes vastavalt keskmise temperatuuriga kasutuse puhul (Prated)		-
T _j = -7°C soojusvõimsus osakoormusrežiimis külmemate kliimatiseringimuste korral (P _{dh})		-
T _j = -7°C soojusvõimsus osakoormusrežiimis keskmiste kliimatiseringimuste korral (P _{dh})		-
T _j = 2°C soojusvõimsus osakoormusrežiimis külmemate kliimatiseringimuste korral (P _{dh})		-
T _j = 2°C soojusvõimsus osakoormusrežiimis keskmiste kliimatiseringimuste korral (P _{dh})		-
T _j = 2°C soojusvõimsus osakoormusrežiimis soojemate kliimatiseringimuste korral (P _{dh})		-
T _j = 7°C soojusvõimsus osakoormusrežiimis külmemate kliimatiseringimuste korral (P _{dh})		-
T _j = 7°C soojusvõimsus osakoormusrežiimis keskmiste kliimatiseringimuste korral (P _{dh})		-
T _j = 7°C soojusvõimsus osakoormusrežiimis soojemate kliimatiseringimuste korral (P _{dh})		-
T _j = 12°C soojusvõimsus osakoormusrežiimis külmemate kliimatiseringimuste korral (P _{dh})		-
T _j = 12°C soojusvõimsus osakoormusrežiimis keskmiste kliimatiseringimuste korral (P _{dh})		-
T _j = 12°C soojusvõimsus osakoormusrežiimis soojemate kliimatiseringimuste korral (P _{dh})		-
T _j = bivalentstemperatuur külma keskkonnas kliimatiseringimustes (P _{dh})		-
T _j = bivalentstemperatuur keskmiste kliimatiseringimuste korral (P _{dh})		-
T _j = bivalentstemperatuur soojade kliimatiseringimuste korral (P _{dh})		-
T _j = töötlemistemperatuuri piirväärtus külma keskkonnas kliimatiseringimustes (P _{dh})		-
T _j = töötlemistemperatuuri piirväärtus keskmistes kliimatiseringimustes (P _{dh})		-
T _j = töötlemistemperatuuri piirväärtus soojades kliimatiseringimustes (P _{dh})		-
Õhk-vee soojuspumpade puhul: T _j = -15°C (kui TOL < -20°C) (P _{dh})		-
Bivalentstemperatuur külma keskkonnas kliimatiseringimustes (T _{biv})		-
Bivalentstemperatuur keskmistes kliimatiseringimustes (T _{biv})		-
Bivalentstemperatuur soojemates kliimatiseringimustes (T _{biv})		-
Hooajaline ruumide kütmise energiatõhusus külmemates kliimatiseringimustes vastavalt keskmise temperatuuriga rakenduste puhul (η _s)		-
Hooajaline ruumide kütmise energiatõhusus keskmistes kliimatiseringimustes vastavalt keskmise temperatuuriga rakenduste puhul (η _s)		-
Hooajaline ruumide kütmise energiatõhusus soojemates kliimatiseringimustes vastavalt keskmise temperatuuriga kasutuse korral (η _s)		-
T _j = -7°C võimsustegur osakoormusrežiimis külma keskkonnas kliimatiseringimuste korral (COP _d)		-
T _j = -7°C võimsustegur osakoormusrežiimis keskmiste kliimatiseringimuste korral (COP _d)		-
T _j = 2°C võimsustegur osakoormusrežiimis külma keskkonnas kliimatiseringimuste korral (COP _d)		-
T _j = 2°C võimsustegur osakoormusrežiimis keskmiste kliimatiseringimuste korral (COP _d)		-
T _j = 2°C võimsustegur osakoormusrežiimis soojade kliimatiseringimuste korral (COP _d)		-

Tj = 7°C võimsustegur osakoormusrežiimis külmade kliimatingimuste korral (COPd)		-
Tj = 7°C võimsustegur osakoormusrežiimis keskmiste kliimatingimuste korral (COPd)		-
Tj = 7°C võimsustegur osakoormusrežiimis soojade kliimatingimuste korral (COPd)		-
Tj = 12°C võimsustegur osakoormusrežiimis külmade kliimatingimuste korral (COPd)		-
Tj = 12°C võimsustegur osakoormusrežiimis keskmiste kliimatingimuste korral (COPd)		-
Tj = 12°C võimsustegur osakoormusrežiimis soojade kliimatingimuste korral (COPd)		-
Tj = bivalentstemperatuur külmades kliimatingimustes (COPd)		-
Tj = bivalentstemperatuur keskmiste kliimatingimuste korral (COPd)		-
Tj = bivalentstemperatuur soojade kliimatingimuste korral (COPd)		-
Tj = töötemperatuuri piirväärtus külmades kliimatingimustes (COPd)		-
Tj = töötemperatuuri piirväärtus keskmistes kliimatingimustes (COPd)		-
Tj = töö piirväärtuse temperatuur soojemates kliimatingimustes (COPd)		-
Õhk-vesi soojuspumpade puhul: Tj = -15°C (kui TOL < -20°C) (COPd)		-
Töötemperatuuri piirväärtus külmemates kliimatingimustes (TOL)		-
Töötemperatuuri piirväärtus keskmistes kliimatingimustes (TOL)		-
Töötemperatuuri piirväärtus soojemates kliimatingimustes (TOL)		-
Küttevee töötemperatuuri piirväärtus külmades kliimatingimustes (WTOL)		-
Küttevee töötemperatuuri piirväärtus keskmistes kliimatingimustes (WTOL)		-
Küttevee töötemperatuuri piirväärtus soojemates kliimatingimustes (WTOL)		-
Energiatarve välja lülitatud olekus (Poff)		-
Elektritarve, kui termostaat on välja lülitatud (PTO)		-
Elektritarve ooterežiimis (PSB)		-
Elektritarve karteriküttega režiimis (PCK)		-
Lisakütteseadme nimisoojusvõimsus külmemates kliimatingimustes (PSUP)		-
Lisakütteseadme nimisoojusvõimsus keskmistes kliimatingimustes (PSUP)		-
Lisakütteseadme nimisoojusvõimsus soojades kliimatingimustes (PSUP)		-
Lisakütteseadme toiteallika tüüp		-
Võimsuse reguleerimine		-
Helivõimsuse tase väljas		-
Helivõimsuse tase sees		-
Aastane elektritarve külmemates kliimatingimustes vastavalt keskmise temperatuuriga kasutuse korral (QHE)		-
Aastane energiakulu keskmiste kliimatingimuste korral vastavalt keskmise temperatuuriga kasutusel (QHE)		-
Aastane energiakulu soojemates kliimatingimustes vastavalt madala temperatuuriga kasutuse korral (QHE)		-
Soojusallika voolu mahukulu		-