

Exigences d'information pour les dispositifs de chauffage des locaux et dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur selon règlement (UE) n° 813/2013 & 811/2013

		HPA-O 6 CS Plus compact Set S 1.1	
		204272	
Nom du fournisseur		STIEBEL ELTRON	
Source de chaleur		Air extérieur	
Dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur		x	
Puissance calorifique nominale par temps froid pour applications moyenne température (Prated)	kW	5	
Puissance calorifique nominale par temps doux pour applications moyenne température (Prated)	kW	4	
Puissance calorifique nominale par temps chaud pour applications moyenne température (Prated)	kW	4	
Tj = -7 °C ; puissance calorifique à charge partielle par temps froid (Pdh)	kW	3.24	
Tj = -7 °C ; Puissance calorifique à charge partielle par conditions climatiques moyennes (Pdh)	kW	3.4	
Tj = 2 °C ; puissance calorifique à charge partielle par temps froid (Pdh)	kW	1.9	
Tj = 2 °C ; Puissance calorifique à charge partielle par conditions climatiques moyennes (Pdh)	kW	2.0	
Tj = 2 °C ; puissance calorifique à charge partielle par temps chaud (Pdh)	kW	3.9	
Tj = 7 °C ; puissance calorifique à charge partielle par temps froid (Pdh)	kW	2.4	
Tj = 7 °C ; Puissance calorifique à charge partielle par conditions climatiques moyennes (Pdh)	kW	1.3	
Tj = 7 °C ; puissance calorifique à charge partielle par temps chaud (Pdh)	kW	1.2	
Tj = 12 °C ; puissance calorifique à charge partielle par temps froid (Pdh)	kW	1.5	
Tj = 12 °C ; Puissance calorifique à charge partielle par conditions climatiques moyennes (Pdh)	kW	1.5	
Tj = 12 °C ; puissance calorifique à charge partielle par temps chaud (Pdh)	kW	1.5	
Tj = température bivalente par temps froid (Pdh)	kW	3.8	
Tj = température bivalente ; Puissance calorifique à charge partielle par conditions climatiques moyennes (Pdh)	kW	3.0	
Tj = température bivalente par temps chaud (Pdh)	kW	4.0	
Tj = température limite de fonctionnement par temps froid (Pdh)	kW	3.2	
Tj = température limite de fonctionnement ; Puissance calorifique à charge partielle par conditions climatiques moyennes (Pdh)	kW	3.4	
Tj = température limite de fonctionnement par temps chaud (Pdh)	kW	3.9	
Pour les pompes à chaleur Air/Eau ; Tj = -15 °C (si TOL < -20 °C) Puissance calorifique à charge partielle par conditions climatiques moyennes (Pdh)	kW	0.0	
Température bivalente par temps froid (Tbiv)	°C	-10	
Température bivalente par temps doux (Tbiv)	°C	-5	
Température bivalente par temps chaud (Tbiv)	°C	2	
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux par temps froid, applications moyenne température (ηs)	%	105	
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux par temps doux, applications moyenne température (ηs)	%	116	
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux par temps chaud, applications moyenne température (ηs)	%	139	
Tj = -7 °C ; coefficient de performance à charge partielle par temps froid (COPd)		2.28	
Tj = -7 °C ; Coefficient de performance à charge partielle par conditions climatiques moyennes (COPd)		2.05	
Tj = 2 °C ; coefficient de performance à charge partielle par temps froid (COPd)		3.40	
Tj = 2 °C ; Coefficient de performance à charge partielle par conditions climatiques moyennes (COPd)		2.94	
Tj = 2 °C ; coefficient de performance à charge partielle par temps chaud (COPd)		2.13	
Tj = 7 °C ; coefficient de performance à charge partielle par temps froid (COPd)		4.66	

Tj = 7 °C ; Coefficient de performance à charge partielle par conditions climatiques moyennes (COPd)		4.13
Tj = 7 °C ; coefficient de performance à charge partielle par temps chaud (COPd)		3.25
Tj = 12 °C ; coefficient de performance à charge partielle par temps froid (COPd)		6.65
Tj = 12 °C ; Coefficient de performance à charge partielle par conditions climatiques moyennes (COPd)		5.97
Tj = 12 °C ; coefficient de performance à charge partielle par temps chaud (COPd)		5.15
Tj = température bivalente par temps froid (COPd)		2.09
Tj = température bivalente ; Coefficient de performance à charge partielle par conditions climatiques moyennes (COPd)		2.15
Tj = température bivalente par temps chaud (COPd)		2.13
Tj = température limite de fonctionnement par temps froid (COPd)		2.28
Tj = température limite de fonctionnement ; Coefficient de performance à charge partielle par conditions climatiques moyennes (COPd)		2.05
Tj = température limite de fonctionnement par temps chaud (COPd)		2.13
Pour les pompes à chaleur Air/Eau ; Tj = -15°C (si TOL < -20°C) Coefficient de performance à charge partielle par conditions climatiques moyennes (COPd)		0.00
Valeur limite de la température de service par temps froid (TOL)	°C	-15
Valeurs	°C	-5
Valeur limite de la température de service par temps chaud (TOL)	°C	2
Température maximale de service de l'eau de chauffage (WTOL)	°C	60
Consommation d'électricité en Mode Arrêt (POFF)	W	17
Consommation d'électricité en Mode Arrêt par thermostat (PTO)	W	30
Consommation d'électricité en Mode Veille (PSB)	W	17
Consommation d'électricité en Mode résistance de carter active (PCK)	W	5
Puissance thermique nominale dispositif de chauffage d'appoint (Psup)	kW	3.6
Type d'énergie utilisée dispositif de chauffage d'appoint		électrique
Régulation de la puissance		variable
Niveau de puissance acoustique à l'extérieur	dB(A)	52
Consommation énergétique annuelle par temps froid pour applications moyenne température (QHE)	kWh/a	4884
Consommation énergétique annuelle par temps doux pour applications moyenne température (QHE)	kWh/a	2618
Consommation énergétique annuelle par temps chaud pour applications moyenne température (QHE)	kWh/a	1467
Débit volumique, côté source de chaleur	m ³ /h	1300
Profil de soutirage		L
Consommation journalière d'électricité (Qelec)	kWh	4.791
Consommation annuelle d'électricité par temps doux (AEC)	kWh/a	1007
Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau (η_{wh}) par conditions climatiques moyennes	%	101,7
Précautions particulières	Pour toutes les précautions particulières à prendre lors de l'assemblage, de l'installation ou de la maintenance du dispositif de chauffage des locaux, voir la notice d'installation et de montage	