

Fiche produit : dispositif de chauffage des locaux selon règlement (UE) n° 811/2013

| | | WPL 09 ICS classic |
|--|---|---------------------------|
| | | 236375 |
| Nom du fournisseur | | STIEBEL ELTRON |
| Classe d'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux par conditions climatiques moyennes pour applications à moyenne température | | A++ |
| Classe d'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux par conditions climatiques moyennes pour applications à basse température | | A+++ |
| Puissance calorifique nominale par temps doux pour applications moyenne température (Prated) | kW | 4 |
| Puissance calorifique nominale par temps doux pour applications basse température (Prated) | kW | 5 |
| Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux par temps doux, applications moyenne température (η_s) | % | 130 |
| Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux par temps doux, applications basse température (η_s) | % | 178 |
| Consommation énergétique annuelle par temps doux pour applications moyenne température (QHE) | kWh/a | 2804 |
| Consommation énergétique annuelle par temps doux pour applications basse température (QHE) | kWh/a | 2187 |
| Niveau de puissance acoustique à l'intérieur | dB(A) | 45 |
| Niveau de puissance acoustique à l'extérieur | dB(A) | 32 |
| Précautions particulières | Pour toutes les précautions particulières à prendre lors de l'assemblage, de l'installation ou de la maintenance du dispositif de chauffage des locaux, voir la notice d'installation et de montage | |
| Puissance calorifique nominale par temps froid pour applications moyenne température (Prated) | kW | 7 |
| Puissance calorifique nominale par temps froid pour applications basse température (Prated) | kW | 7 |
| Puissance calorifique nominale par temps chaud pour applications moyenne température (Prated) | kW | 2 |
| Puissance calorifique nominale par temps chaud pour applications basse température (Prated) | kW | 3 |
| Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux par temps froid, applications moyenne température (η_s) | % | 119 |
| Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux par temps froid, applications basse température (η_s) | % | 154 |
| Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux par temps chaud, applications moyenne température (η_s) | % | 136 |
| Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux par temps chaud, applications basse température (η_s) | % | 198 |
| Consommation énergétique annuelle par temps froid pour applications moyenne température (QHE) | kWh/a | 5515 |
| Consommation énergétique annuelle par temps froid pour applications basse température (QHE) | kWh/a | 4321 |
| Consommation énergétique annuelle par temps chaud pour applications moyenne température (QHE) | kWh/a | 921 |
| Consommation énergétique annuelle par temps chaud pour applications basse température (QHE) | kWh/a | 701 |