

**Dati richiesti per riscaldatore ambiente e riscaldatore combi con pompa di calore secondo Regolamento (UE) N. 813/2013 & 811/2013**

|   |    | <b>WPL 19 A</b> |
|---|----|-----------------|
|   |    | 236412          |
| Fabbricante   |    | STIEBEL ELTRON  |
| Fonte di calore   |    | Aria esterna    |
| Con riscaldatore supplementare  |    | x               |
| Riscaldatore combi con pompa di calore  |    | -               |
| Potenza termica nominale in condizioni climatiche più fredde per applicazioni a temperatura media (Prated)  | kW | 17              |
| Potenza termica nominale in condizioni climatiche medie per applicazioni a temperatura media (Prated)   | kW | 13              |
| Potenza termica nominale in condizioni climatiche più calde per applicazioni a temperatura media (Prated)   | kW | 10              |
| Tj = -7 °C potenza termica a carico parziale in condizioni climatiche più fredde (Pdh)  | kW | 10.2            |
| Tj = -7 °C potenza termica ambito carico parziale in condizioni climatiche medie (Pdh)  | kW | 10.5            |
| Tj = 2 °C potenza termica a carico parziale in condizioni climatiche più fredde (Pdh)   | kW | 7.4             |
| Tj = 2 °C potenza termica ambito carico parziale in condizioni climatiche medie (Pdh)   | kW | 7.4             |
| Tj = 2 °C potenza termica a carico parziale in condizioni climatiche più calde (Pdh)  | kW | 7.3             |
| Tj = 7 °C potenza termica a carico parziale in condizioni climatiche più fredde (Pdh)   | kW | 7.7             |
| Tj = 7 °C potenza termica ambito carico parziale in condizioni climatiche medie (Pdh)   | kW | 6.8             |
| Tj = 7 °C potenza termica a carico parziale in condizioni climatiche più calde (Pdh)  | kW | 7.7             |
| Tj = 12 °C potenza termica a carico parziale in condizioni climatiche più fredde (Pdh)  | kW | 6.9             |
| Tj = 12 °C potenza termica ambito carico parziale in condizioni climatiche medie (Pdh)  | kW | 7.1             |
| Tj = 12 °C potenza termica a carico parziale in condizioni climatiche più calde (Pdh)   | kW | 7.4             |
| Tj = temperatura di bivalente in condizioni climatiche più fredde (Pdh)   | kW | 10.6            |
| Tj = temperatura di bivalenza in condizioni climatiche medie (Pdh)  | kW | 10.6            |
| Tj = temperatura bivalente in condizioni climatiche più calde (Pdh)   | kW | 7.3             |
| Tj = valore limite temperatura operativa in condizioni climatiche più fredde (Pdh)  | kW | 8.4             |
| Tj = valore temperatura operativa in condizioni climatiche medie (Pdh)  | kW | 8.4             |
| Tj = valore limite temperatura operativa in condizioni climatiche più calde (Pdh)   | kW | 7.3             |
| Per pompe di calore aria-acqua: Tj= -15 °C (se TOL< -20 °C) (Pdh)   | kW | 0.0             |
| Temperatura bivalente in condizioni climatiche più fredde (Tbiv)  | °C | -7              |
| Temperatura bivalente in condizioni climatiche medie (Tbiv)   | °C | -7              |
| Temperatura bivalente in condizioni climatiche più calde (Tbiv)   | °C | 2               |
| Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente in condizioni climatiche più fredde per applicazioni a temperatura media ( $\eta_s$ ) | %  | 132             |
| Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente in condizioni climatiche medie per applicazioni a temperatura media ( $\eta_s$ )      | %  | 142             |
| Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente in condizioni climatiche più calde per applicazioni a temperatura media ( $\eta_s$ )  | %  | 157             |
| Tj = -7 °C coefficiente di rendimento a carico parziale in condizioni climatiche più fredde (COPd)  |    | 2.88            |
| Tj = -7 °C coefficiente di rendimento ambito carico parziale in condizioni climatiche medie (COPd)  |    | 2.58            |
| Tj = 2 °C coefficiente di rendimento a carico parziale in condizioni climatiche più fredde (COPd)   |    | 3.95            |
| Tj = 2 °C coefficiente di rendimento ambito carico parziale in condizioni climatiche medie (COPd)   |    | 3.57            |
| Tj = 2 °C coefficiente di rendimento a carico parziale in condizioni climatiche più calde (COPd)  |    | 2.84            |

|   |   |           |
|---|---|-----------|
| Tj = 7 °C coefficiente di rendimento a carico parziale in condizioni climatiche più fredde (COPd)       |   | 5.32      |
| Tj = 7 °C coefficiente di rendimento ambito carico parziale in condizioni climatiche medie (COPd)       |   | 4.83      |
| Tj = 7 °C coefficiente di rendimento a carico parziale in condizioni climatiche più calde (COPd)        |   | 3.80      |
| Tj = 12 °C coefficiente di rendimento a carico parziale in condizioni climatiche più fredde (COPd)      |   | 6.62      |
| Tj = 12 °C coefficiente di rendimento ambito carico parziale in condizioni climatiche medie (COPd)      |   | 6,36      |
| Tj = 12 °C coefficiente di rendimento a carico parziale in condizioni climatiche più calde (COPd)       |   | 5.92      |
| Tj = temperatura bivalente in condizioni climatiche più fredde (COPd)                                   |   | 2.49      |
| Tj = temperatura bivalenza in condizioni climatiche medie (COPd)  |   | 2.49      |
| Tj = temperatura bivalente in condizioni climatiche più calde (COPd)                                    |   | 2.84      |
| Tj = temperatura limite di esercizio in condizioni climatiche più fredde (COPd)                         |   | 2.03      |
| Tj = valore limite temperatura operativa in condizioni climatiche medie (COPd)                          |   | 2.03      |
| Tj = temperatura limite di esercizio in condizioni climatiche più calde (COPd)                          |   | 2.84      |
| Per pompe di calore aria-acqua: Tj= -15 °C (se TOL< -20 °C) (COPd)                                      |   | 0.00      |
| Valore limite della temperatura operativa dell'acqua calda (WTOL)                                       | °C  | 65        |
| Consumo di corrente con apparecchio spento (Poff)   | W   | 25        |
| Consumo di corrente con termostato spento (PTO)   | W   | 25        |
| Consumo di corrente in stato standby (PSB)  | W   | 25        |
| Consumo di corrente in stato operativo con riscaldatore basamento (PCK)                                 | W   | 0         |
| Potenza termica nominale riscaldatore supplementare (Psup)  | kW  | 3.5       |
| Tipo di alimentazione energetica riscaldatore supplementare   |   | elettrico |
| Controllo rendimento  |   | variabile |
| Livello di potenza sonora all'esterno   | db(A)   | 59        |
| Consumo energetico annuo in condizioni climatiche più fredde per applicazioni a temperatura media (QHE) | kWh/a   | 12274     |
| Consumo energetico annuo in condizioni climatiche medie per applicazioni a temperatura media (QHE)      | kWh/a   | 7498      |
| Consumo energetico annuo in condizioni climatiche più calde per applicazioni a temperatura media (QHE)  | kWh/a   | 3371      |
| Volume di flusso, lato sorgente di calore   | m <sup>3</sup> /h   | 2300      |
| Provvedimento particolare   | Tutte le precauzioni particolari da adottare per assemblaggio, installazione o manutenzione dell'apparecchio per riscaldamento locali: vedere Istruzioni di installazione e montaggio |           |