



ENERG
енергия · ενεργεια



STIEBEL ELTRON

Innengerät : **ACW 18/18/18 Premium4**
Außengerät: **CUR 3-54 Premium4**

SEER



A+++

A+++

A++

A+

A

B

C

D

kW 5,4

SEER 8,5

kWh/annum 222

SCOP



A+++

A++

A+

A

B

C

D

kW X 5,2 X

SCOP X 4,6 X

kWh/annum X 1583 X



58dB



60dB



ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

626/2011

		CUR 3-54 Premium4
		203205
Valmistaja		STIEBEL ELTRON
Ulkoyksikkö		CUR 3-54 Premium4
Sisäyksikkö		ACW 18/18/18 Premium4
Ulkoyksikön äänitehotaso jäähdytystilassa	dB(A)	60
Sisäyksikön äänitehotaso jäähdytystilassa	dB(A)	58
Kylmäaine		R32
GWP		675
Vuotuinen lämpökerroin jäähdytyskäytössä (SEER)		8,5
Jäähdytyksen energiatehokkuusluokka		A+++
Jäähdytyksen vuotuinen sähkönkulutus (QCE)	kWh/a	222
Kuorman mitoitus, jäähdytys	kW	5,4
Vuotuinen lämpökerroin lämmityskäytössä (SCOP)		4,6
Lämmityksen energiatehokkuusluokka		A++
Lämmityksen vuosittainen sähkönkulutus (QHE)	kWh/a	1583
Nimelliskapasiteetti ilmoitetussa viitelämpötilassa lämmitys	kW	4,0
Nimelliskapasiteetti bivalenttilämpötilassa, lämmitys	kW	4,9
Nimelliskapasiteetti lämpötilassa käyttörajalla lämmitys	kW	3,5
Kuorman mitoitus, lämmitys	kW	5,2
Varalämmitysteho	kW	0,0