




ENERG
енергия · ενεργεια



STIEBEL ELTRON

Innengerät : ACW 18 Premium4, ACW 25 Premium4, ACW 35 Premium4, ACW 36 Premium4, ACW 50 Premium4, ACK 25 Premium4, ACK 35 Premium4, ACK 50 Premium4
Außengerät: CUR 6-122 Premium4

SEER



kW -
SEER 7.7
kWh/annum -



kW X - X
SCOP X 4.7 X
kWh/annum X - X



-dB



74dB



ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

626/2011

Tuotetietolehtinen: Asetuksen (EU) N:o 626/2011 mukainen Split-ilmastointilaite

		CUR 6-122 Premium4
		203208
Valmistaja		STIEBEL ELTRON
Ulkoyksikkö		CUR 6-122 Premium4
Sisäyksikkö		ACW 18 Premium4, ACW 25 Premium4, ACW 35 Premium4, ACW 36 Premium4, ACW 50 Premium4, ACK 25 Premium4, ACK 35 Premium4, ACK 50 Premium4
Ulkoyksikön äänitehotaso jäähdytystilassa	dB(A)	74
Sisäyksikön äänitehotaso jäähdytystilassa		-
Kylmäaine		R32
GWP		675
Vuotuinen lämpökerroin jäähdytyskäytössä (SEER)		7.7
Jäähdytyksen energiatehokkuusluokka (A+ + + -> D)		-
Jäähdytyksen vuotuinen sähkönkulutus (QCE)		-
Kuorman mitoitus, jäähdytys		-
Vuotuinen lämpökerroin lämmityskäytössä (SCOP)		4.7
Lämmityksen energiatehokkuusluokka		-
Lämmityksen vuosittainen sähkönkulutus (QHE)		-
Nimelliskapasiteetti ilmoitetussa viitelämpötilassa lämmitys		-
Nimelliskapasiteetti bivalenttilämpötilassa, lämmitys		-
Nimelliskapasiteetti lämpötilassa käyttörajalla lämmitys		-
Kuorman mitoitus, lämmitys		-
Varalämmitysteho		-