




ENERG
енергия · ενεργεια



STIEBEL ELTRON


Innengerät : **ACK 50 oL premium2**
Außengerät: **CUC 50 premium2**

SEER



kW 46,0
SEER 51,0
kWh/annum 316

SCOP



kW	X	36,0	X
SCOP	X	3,8	X
kWh/annum	X	1325	X



58dB



65dB



ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

626/2011

		CACR 50 premium2
		232641
Valmistaja		STIEBEL ELTRON
Ulkoyksikkö		CUC 50 premium2
Sisäyksikkö		ACK 50 oL premium2
Ulkoyksikön äänitehotaso jäähdytystilassa	dB(A)	65
Sisäyksikön äänitehotaso jäähdytystilassa	dB(A)	58
GWP		2088
Vuotuinen lämpökerroin jäähdytyskäytössä (SEER)		51,0
Jäähdytyksen energiatehokkuusluokka		A
Jäähdytyksen vuotuinen sähkönkulutus (QCE)	kWh/a	316
Kuorman mitoitus, jäähdytys	kW	46,0
Vuotuinen lämpökerroin lämmityskäytössä (SCOP)		3,8
Lämmityksen energiatehokkuusluokka		B
Lämmityksen vuosittainen sähkönkulutus (QHE)	kWh/a	1325
Nimelliskapasiteetti ilmoitetussa viitelämpötilassa lämmitys	kW	32,0
Nimelliskapasiteetti bivalenttilämpötilassa, lämmitys	kW	32,0
Nimelliskapasiteetti lämpötilassa käyttörajalla lämmitys	kW	32,0
Kuorman mitoitus, lämmitys	kW	36,0
Varalämmitysteho	kW	4,0